

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок В

Номер прибора: 1204840

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.02.2026 23	24,00	59,75	43,76	15,99	23,144	19,561	3,583	0,392	0,343	3,583	0,478
22.02.2026 23	24,00	59,77	43,76	16,01	22,475	19,568	2,907	0,392	0,343	2,907	0,446
23.02.2026 23	24,00	59,80	43,80	16,00	23,631	19,515	4,115	0,392	0,343	4,115	0,504
24.02.2026 23	24,00	60,08	44,06	16,02	22,968	19,685	3,283	0,392	0,343	3,283	0,467
25.02.2026 23	24,00	59,66	43,92	15,74	23,309	19,689	3,620	0,392	0,343	3,620	0,476
26.02.2026 23	24,00	59,98	43,79	16,19	23,121	19,816	3,305	0,392	0,343	3,305	0,473
27.02.2026 23	24,00	59,43	43,16	16,27	22,992	19,685	3,307	0,392	0,343	3,307	0,471
28.02.2026 23	24,00	59,45	42,93	16,52	23,049	19,519	3,529	0,392	0,343	3,529	0,484
01.03.2026 23	24,00	59,98	43,57	16,41	23,905	19,685	4,220	0,392	0,343	4,220	0,521
02.03.2026 23	24,00	53,51	40,33	13,18	23,728	19,812	3,916	0,392	0,343	3,916	0,413
03.03.2026 23	24,00	59,89	43,76	16,13	23,026	19,528	3,498	0,392	0,343	3,498	0,476
04.03.2026 23	24,00	60,09	43,81	16,28	23,465	19,777	3,688	0,392	0,343	3,688	0,493
05.03.2026 23	24,00	59,79	43,66	16,13	23,427	19,840	3,586	0,392	0,343	3,586	0,485
06.03.2026 23	24,00	59,53	43,58	15,95	23,257	19,885	3,372	0,392	0,343	3,372	0,471
07.03.2026 23	24,00	59,94	43,19	16,75	22,773	18,547	4,226	0,392	0,343	4,226	0,508
08.03.2026 23	24,00	60,01	43,34	16,67	22,732	19,242	3,490	0,392	0,343	3,490	0,482
09.03.2026 23	24,00	60,13	43,37	16,76	23,087	19,039	4,048	0,392	0,343	4,048	0,508
10.03.2026 23	24,00	59,81	42,66	17,15	20,387	16,814	3,573	0,392	0,343	3,573	0,455
11.03.2026 23	24,00	60,23	43,76	16,47	22,919	19,415	3,504	0,392	0,343	3,504	0,483
12.03.2026 23	24,00	60,07	43,59	16,48	22,694	19,329	3,365	0,392	0,343	3,365	0,473
13.03.2026 23	24,00	60,38	43,95	16,43	23,009	19,200	3,809	0,392	0,343	3,809	0,494
14.03.2026 23	24,00	60,10	43,72	16,38	22,541	19,207	3,333	0,392	0,343	3,333	0,469
15.03.2026 23	24,00	59,97	43,56	16,41	23,669	18,891	4,777	0,392	0,343	4,777	0,535
16.03.2026 23	24,00	55,78	39,89	15,89	13,972	11,610	2,362	0,392	0,343	2,362	0,312
17.03.2026 23	24,00	60,79	48,35	12,44	29,866	26,474	3,392	0,392	0,343	3,392	0,487
18.03.2026 23	24,00	60,74	47,08	13,66	28,498	25,669	2,829	0,392	0,343	2,829	0,479
19.03.2026 23	23,98	59,97	46,27	13,70	27,138	23,454	3,684	0,392	0,343	3,684	0,490
20.03.2026 23	24,00	45,55	37,34	8,21	24,998	22,011	2,987	0,392	0,343	2,987	0,293
Среднее	24,00	59,08	43,50	15,58	22,967	19,620	3,547	0,392	0,343	3,547	0,469
Итого	671,98				653,777	554,468	99,309			99,309	13,125

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.02.2026	-5632,206	202,245
20.03.2026	-5538,495	215,370

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru