

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок В

Номер прибора: 1204840

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.03.2026 23	24,00	53,36	41,85	11,51	27,687	24,015	3,672	3,997	3,498	3,672	0,419
22.03.2026 23	24,00	58,30	45,29	13,01	28,315	24,613	3,702	3,997	3,498	3,702	0,485
23.03.2026 23	24,00	58,64	45,78	12,86	27,858	24,661	3,197	3,997	3,498	3,197	0,461
24.03.2026 23	23,98	59,30	46,06	13,24	28,351	24,256	4,095	3,997	3,498	4,095	0,508
25.03.2026 23	24,00	59,48	46,25	13,23	27,954	24,482	3,472	3,997	3,498	3,472	0,480
26.03.2026 23	24,00	58,07	45,42	12,65	27,492	24,320	3,173	3,997	3,498	3,173	0,446
27.03.2026 23	24,00	59,93	46,72	13,21	27,724	24,773	2,950	3,997	3,498	2,950	0,461
28.03.2026 23	24,00	59,54	46,77	12,77	28,035	25,097	2,938	3,997	3,498	2,938	0,451
29.03.2026 23	24,00	60,11	47,04	13,07	28,901	25,031	3,870	3,997	3,498	3,870	0,507
30.03.2026 23	24,00	60,44	47,34	13,10	28,242	25,217	3,025	3,997	3,498	3,025	0,468
31.03.2026 23	24,00	60,66	48,32	12,34	30,867	27,802	3,066	3,997	3,498	3,066	0,482
01.04.2026 23	24,00	59,47	46,99	12,48	29,121	25,790	3,331	3,997	3,498	3,331	0,473
02.04.2026 23	24,00	60,73	47,32	13,41	28,662	25,307	3,355	3,997	3,498	3,355	0,495
03.04.2026 23	24,00	60,48	47,20	13,28	28,924	25,234	3,690	3,997	3,498	3,690	0,506
04.04.2026 23	24,00	59,43	46,54	12,89	28,432	25,009	3,423	3,997	3,498	3,423	0,480
05.04.2026 23	24,00	60,75	47,45	13,30	29,298	25,001	4,297	3,997	3,498	4,297	0,535
06.04.2026 23	24,00	60,47	47,16	13,31	28,284	25,271	3,013	3,997	3,498	3,013	0,474
07.04.2026 23	24,00	60,61	47,25	13,36	28,215	25,424	2,791	3,997	3,498	2,791	0,466
08.04.2026 23	24,00	60,22	46,83	13,39	28,677	25,333	3,344	3,997	3,498	3,344	0,492
09.04.2026 23	24,00	60,27	46,75	13,52	28,516	25,381	3,136	3,997	3,498	3,136	0,487
10.04.2026 23	24,00	60,68	46,96	13,72	28,381	25,293	3,088	3,997	3,498	3,088	0,489
11.04.2026 23	24,00	60,65	46,97	13,68	28,063	25,186	2,877	3,997	3,498	2,877	0,476
12.04.2026 23	24,00	60,04	46,58	13,46	29,556	24,859	4,697	3,997	3,498	4,697	0,556
13.04.2026 23	20,68	56,62	43,70	12,92	23,853	21,420	2,433	3,997	3,498	2,433	0,373
14.04.2026 23	24,00	59,02	45,49	13,53	27,574	24,192	3,381	3,997	3,498	3,381	0,480
15.04.2026 23	24,00	60,15	46,13	14,02	27,797	23,882	3,915	3,997	3,498	3,915	0,514
16.04.2026 23	24,00	39,46	33,08	6,38	26,363	23,604	2,759	3,997	3,498	2,759	0,217
17.04.2026 23	24,00	60,12	45,65	14,47	26,491	23,563	2,928	3,997	3,498	2,928	0,468
18.04.2026 23	24,00	60,33	47,07	13,26	30,619	27,216	3,402	3,997	3,498	3,402	0,514
19.04.2026 23	24,00	60,05	46,71	13,34	29,868	26,537	3,331	3,997	3,498	3,331	0,507
20.04.2026 23	24,00	60,44	46,58	13,86	28,880	25,848	3,032	3,997	3,498	3,032	0,496
Среднее	23,89	58,96	45,98	12,99	27,830	24,701	3,335	3,997	3,498	3,335	0,473
Итого	740,67				876,998	773,616	103,382			103,382	14,666

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.03.2026	-5538,495	215,370
20.04.2026	-5441,487	230,036

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru