

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок Б

Номер прибора: 1204665

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.10.2025 23	24,00	56,27	48,40	7,87	49,528	43,562	5,966	4,079	3,569	5,966	0,606
22.10.2025 23	24,00	57,64	49,33	8,31	49,823	42,823	7,000	4,079	3,569	7,000	0,673
23.10.2025 23	24,00	57,99	49,67	8,32	49,310	43,066	6,245	4,079	3,569	6,245	0,643
24.10.2025 23	24,00	59,16	50,67	8,49	49,216	43,045	6,171	4,079	3,569	6,171	0,652
25.10.2025 23	24,00	59,74	51,22	8,52	50,117	43,008	7,109	4,079	3,569	7,109	0,701
26.10.2025 23	24,00	58,75	50,44	8,31	49,859	42,942	6,917	4,079	3,569	6,917	0,675
27.10.2025 23	24,00	58,25	50,04	8,21	49,581	43,132	6,450	4,079	3,569	6,450	0,650
28.10.2025 23	24,00	59,37	51,00	8,37	49,086	43,452	5,634	4,079	3,569	5,634	0,625
29.10.2025 23	24,00	58,54	49,98	8,56	47,674	41,609	6,064	4,079	3,569	6,064	0,634
30.10.2025 23	24,00	54,47	46,66	7,81	40,935	34,812	6,123	4,079	3,569	6,123	0,518
31.10.2025 23	23,97	51,59	44,19	7,40	45,913	39,158	6,755	4,079	3,569	6,755	0,584
01.11.2025 23	24,00	51,58	46,23	5,35	37,283	31,234	6,049	4,079	3,569	6,049	0,548
02.11.2025 23	24,00	51,50	44,10	7,40	45,194	39,708	5,486	4,079	3,569	5,486	0,531
03.11.2025 23	24,00	51,92	44,38	7,54	46,483	39,304	7,180	4,079	3,569	7,180	0,621
04.11.2025 23	24,00	51,65	44,20	7,45	46,715	39,162	7,553	4,079	3,569	7,553	0,619
05.11.2025 23	24,00	51,38	44,06	7,32	45,458	39,451	6,007	4,079	3,569	6,007	0,547
06.11.2025 23	24,00	49,51	42,77	6,74	46,502	38,909	7,593	4,079	3,569	7,593	0,573
07.11.2025 23	24,00	56,15	47,50	8,65	44,259	37,778	6,481	4,079	3,569	6,481	0,605
08.11.2025 23	23,78	61,38	50,97	10,41	41,677	35,746	5,930	4,079	3,569	5,930	0,658
09.11.2025 23	24,00	59,30	49,54	9,76	43,186	36,637	6,550	4,079	3,569	6,550	0,660
10.11.2025 23	24,00	61,47	51,04	10,43	42,461	36,780	5,681	4,079	3,569	5,681	0,654
11.11.2025 23	24,00	58,98	49,82	9,16	45,067	39,266	5,801	4,079	3,569	5,801	0,624
12.11.2025 23	24,00	61,58	51,84	9,74	45,382	39,631	5,752	4,079	3,569	5,752	0,663
13.11.2025 23	24,00	55,63	47,49	8,14	44,711	38,881	5,829	4,079	3,569	5,829	0,557
14.11.2025 23	24,00	56,57	47,99	8,58	44,575	38,349	6,226	4,079	3,569	6,226	0,597
15.11.2025 23	24,00	52,64	45,14	7,50	45,889	39,144	6,745	4,079	3,569	6,745	0,562
16.11.2025 23	24,00	60,72	51,17	9,55	46,700	39,820	6,879	4,079	3,569	6,879	0,709
17.11.2025 23	24,00	50,42	44,64	5,78	39,308	33,435	5,872	4,079	3,569	5,872	0,468
18.11.2025 23	24,00	56,71	48,76	7,95	46,138	40,127	6,010	4,079	3,569	6,010	0,585
19.11.2025 23	24,00	55,99	48,41	7,58	45,221	39,314	5,907	4,079	3,569	5,907	0,567
20.11.2025 23	24,00	59,86	51,30	8,56	46,258	40,752	5,506	4,079	3,569	5,506	0,609
Среднее	23,99	56,35	48,16	8,19	45,096	39,043	6,306	4,079	3,569	6,306	0,610
Итого	743,75				1419,510	1224,037	195,473			195,473	18,917

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.10.2025	5661,561	685,568
20.11.2025	5849,222	704,484

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru