

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок Б

Номер прибора: 1204665

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.11.2025 23	23,18	58,36	49,89	8,47	42,001	36,822	5,179	0,400	0,350	5,179	0,552
22.11.2025 23	24,00	61,56	51,78	9,78	44,496	39,379	5,117	0,400	0,350	5,117	0,629
23.11.2025 23	23,85	58,62	50,02	8,60	44,431	38,499	5,932	0,400	0,350	5,932	0,598
24.11.2025 23	24,00	60,22	51,58	8,64	44,949	38,987	5,961	0,400	0,350	5,961	0,639
25.11.2025 23	24,00	51,84	48,44	3,40	35,490	29,856	5,634	0,400	0,350	5,634	0,547
26.11.2025 23	24,00	60,03	51,46	8,57	40,571	35,242	5,329	0,400	0,350	5,329	0,592
27.11.2025 23	24,00	60,11	51,05	9,06	44,005	37,769	6,235	0,400	0,350	6,235	0,639
28.11.2025 23	24,00	60,89	51,52	9,37	43,921	37,956	5,965	0,400	0,350	5,965	0,640
29.11.2025 23	24,00	58,41	49,80	8,61	44,912	38,392	6,520	0,400	0,350	6,520	0,630
30.11.2025 23	24,00	58,80	50,07	8,73	44,695	38,444	6,251	0,400	0,350	6,251	0,625
01.12.2025 23	24,00	51,18	44,70	6,48	44,747	38,419	6,328	0,400	0,350	6,328	0,493
02.12.2025 23	24,00	56,09	48,16	7,93	44,367	38,424	5,943	0,400	0,350	5,943	0,563
03.12.2025 23	24,00	55,47	47,71	7,76	44,313	38,488	5,825	0,400	0,350	5,825	0,548
04.12.2025 23	24,00	56,57	48,18	8,39	43,440	37,339	6,102	0,400	0,350	6,102	0,588
05.12.2025 23	24,00	60,22	50,97	9,25	44,066	38,652	5,414	0,400	0,350	5,414	0,615
06.12.2025 23	24,00	60,86	51,46	9,40	44,095	38,301	5,795	0,400	0,350	5,795	0,636
07.12.2025 23	24,00	60,53	51,13	9,40	43,243	38,203	5,041	0,400	0,350	5,041	0,596
08.12.2025 23	24,00	60,19	50,66	9,53	42,045	36,339	5,706	0,400	0,350	5,706	0,615
09.12.2025 23	24,00	60,99	51,42	9,57	42,121	37,093	5,028	0,400	0,350	5,028	0,594
10.12.2025 23	24,00	61,19	51,96	9,23	44,792	38,768	6,025	0,400	0,350	6,025	0,645
11.12.2025 23	24,00	58,79	49,51	9,28	41,477	35,452	6,024	0,400	0,350	6,024	0,600
12.12.2025 23	24,00	60,86	51,46	9,40	42,900	37,757	5,143	0,400	0,350	5,143	0,597
13.12.2025 23	24,00	60,84	51,32	9,52	43,892	37,782	6,109	0,400	0,350	6,109	0,649
14.12.2025 23	24,00	60,81	50,48	10,33	41,551	35,145	6,406	0,400	0,350	6,406	0,670
15.12.2025 23	24,00	60,75	50,40	10,35	40,227	34,512	5,715	0,400	0,350	5,715	0,629
16.12.2025 23	24,00	60,46	49,92	10,54	40,932	34,116	6,816	0,400	0,350	6,816	0,684
17.12.2025 23	24,00	58,75	48,88	9,87	40,698	34,299	6,399	0,400	0,350	6,399	0,630
18.12.2025 23	24,00	61,13	51,06	10,07	42,286	35,956	6,330	0,400	0,350	6,330	0,666
19.12.2025 23	24,00	61,16	51,23	9,93	41,194	35,842	5,352	0,400	0,350	5,352	0,611
20.12.2025 23	24,00	60,97	50,76	10,21	41,008	34,529	6,478	0,400	0,350	6,478	0,664
Среднее	23,97	59,22	50,23	8,99	42,058	36,448	5,870	0,400	0,350	5,870	0,613
Итого	719,03				1282,863	1106,762	176,101			176,101	18,386

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.11.2025	5849,222	704,484
20.12.2025	6017,510	722,870

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru