

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок Б

Номер прибора: 1204665

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.02.2026 23	24,00	59,77	47,18	12,59	28,069	21,843	6,226	0,400	0,350	6,226	0,570
22.02.2026 23	24,00	59,78	47,22	12,56	26,982	21,899	5,083	0,400	0,350	5,083	0,515
23.02.2026 23	24,00	59,82	47,23	12,59	27,462	21,893	5,568	0,400	0,350	5,568	0,540
24.02.2026 23	24,00	60,10	47,48	12,62	27,791	21,908	5,883	0,400	0,350	5,883	0,557
25.02.2026 23	24,00	59,68	47,26	12,42	27,562	21,976	5,587	0,400	0,350	5,587	0,537
26.02.2026 23	24,00	60,00	47,18	12,82	27,969	21,972	5,997	0,400	0,350	5,997	0,567
27.02.2026 23	24,00	59,45	46,60	12,85	28,150	21,902	6,248	0,400	0,350	6,248	0,575
28.02.2026 23	24,00	59,47	46,64	12,83	28,307	21,852	6,455	0,400	0,350	6,455	0,586
01.03.2026 23	24,00	60,00	47,15	12,85	28,869	21,769	7,100	0,400	0,350	7,100	0,620
02.03.2026 23	24,00	53,55	43,30	10,25	28,458	21,973	6,485	0,400	0,350	6,485	0,494
03.03.2026 23	24,00	59,92	47,18	12,74	27,591	21,870	5,721	0,400	0,350	5,721	0,550
04.03.2026 23	24,00	60,10	47,19	12,91	28,624	22,039	6,585	0,400	0,350	6,585	0,599
05.03.2026 23	24,00	59,82	47,14	12,68	27,754	22,052	5,702	0,400	0,350	5,702	0,549
06.03.2026 23	24,00	59,55	46,95	12,60	28,681	22,855	5,826	0,400	0,350	5,826	0,563
07.03.2026 23	24,00	59,98	46,88	13,10	31,668	24,855	6,813	0,400	0,350	6,813	0,649
08.03.2026 23	24,00	60,05	47,03	13,02	31,227	25,025	6,202	0,400	0,350	6,202	0,620
09.03.2026 23	24,00	60,17	47,08	13,09	31,717	24,891	6,826	0,400	0,350	6,826	0,652
10.03.2026 23	24,00	60,21	47,52	12,69	31,178	25,683	5,495	0,400	0,350	5,495	0,586
11.03.2026 23	24,00	60,27	47,51	12,76	30,952	25,203	5,749	0,400	0,350	5,749	0,594
12.03.2026 23	24,00	60,10	47,32	12,78	31,471	24,813	6,658	0,400	0,350	6,658	0,634
13.03.2026 23	23,97	60,42	47,65	12,77	30,566	24,876	5,690	0,400	0,350	5,690	0,588
14.03.2026 23	24,00	60,14	47,49	12,65	31,000	24,898	6,102	0,400	0,350	6,102	0,606
15.03.2026 23	24,00	60,01	47,36	12,65	31,381	24,678	6,703	0,400	0,350	6,703	0,631
16.03.2026 23	24,00	55,71	42,62	13,09	16,766	12,615	4,152	0,400	0,350	4,152	0,372
17.03.2026 23	24,00	60,80	49,88	10,92	32,780	26,970	5,810	0,400	0,350	5,810	0,572
18.03.2026 23	24,00	60,76	49,82	10,94	33,293	27,342	5,951	0,400	0,350	5,951	0,585
19.03.2026 23	24,00	59,99	48,83	11,16	31,333	25,698	5,635	0,400	0,350	5,635	0,550
20.03.2026 23	23,98	45,64	39,41	6,23	33,039	27,541	5,498	0,400	0,350	5,498	0,370
Среднее	24,00	59,12	46,86	12,26	28,828	23,070	5,991	0,400	0,350	5,991	0,565
Итого	671,95				820,639	652,890	167,749			167,749	15,830

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.02.2026	6384,212	759,343
20.03.2026	6545,439	775,173

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru