

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 Б

Номер прибора: 1204665

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.04.2026 23	24,00	60,33	49,15	11,18	33,293	27,828	5,464	4,08	3,57	0,570
22.04.2026 23	24,00	59,49	48,29	11,20	34,093	28,836	5,257	4,08	3,57	0,567
23.04.2026 23	24,00	60,25	48,48	11,77	36,890	31,557	5,333	4,08	3,57	0,621
24.04.2026 23	24,00	59,93	48,28	11,65	37,013	31,576	5,438	4,08	3,57	0,621
25.04.2026 23	24,00	60,19	47,93	12,26	37,601	31,284	6,316	4,08	3,57	0,681
26.04.2026 23	24,00	60,63	47,32	13,31	35,668	31,561	4,107	4,08	3,57	0,609
27.04.2026 23	24,00	60,44	48,38	12,06	37,172	31,483	5,690	4,08	3,57	0,648
28.04.2026 23	24,00	60,44	48,53	11,91	36,925	31,646	5,279	4,08	3,57	0,625
29.04.2026 23	24,00	60,51	48,64	11,87	36,906	31,432	5,474	4,08	3,57	0,631
30.04.2026 23	24,00	60,58	48,71	11,87	36,350	31,531	4,819	4,08	3,57	0,600
01.05.2026 23	24,00	60,19	48,40	11,79	35,666	31,649	4,017	4,08	3,57	0,558
02.05.2026 23	24,00	59,83	47,87	11,96	36,542	31,384	5,158	4,08	3,57	0,615
03.05.2026 23	24,00	59,40	47,62	11,78	37,563	31,052	6,510	4,08	3,57	0,669
04.05.2026 23	24,00	60,20	48,28	11,92	36,896	31,532	5,365	4,08	3,57	0,627
05.05.2026 23	24,00	60,15	48,33	11,82	36,980	31,361	5,620	4,08	3,57	0,634
06.05.2026 23	24,00	60,42	48,65	11,77	36,542	31,422	5,120	4,08	3,57	0,610
07.05.2026 23	22,42	60,39	48,85	11,54	34,898	29,813	5,085	4,08	3,57	0,583
08.05.2026 23	23,88	57,67	46,63	11,04	36,123	31,355	4,768	4,08	3,57	0,531
09.05.2026 23	22,40	59,61	48,15	11,46	32,866	29,022	3,843	4,08	3,57	0,508
10.05.2026 23	24,00	57,81	47,51	10,30	35,914	31,634	4,280	4,08	3,57	0,516
11.05.2026 23	24,00	48,47	41,27	7,20	37,728	31,087	6,640	4,08	3,57	0,471
12.05.2026 23	24,00	48,41	41,17	7,24	37,812	31,692	6,120	4,08	3,57	0,456
13.05.2026 23	24,00	48,69	41,38	7,31	37,453	31,269	6,184	4,08	3,57	0,459
14.05.2026 23	23,75	44,82	39,17	5,65	37,733	30,431	7,302	4,08	3,57	0,420
15.05.2026 23	23,80	52,76	43,71	9,05	36,825	30,804	6,021	4,08	3,57	0,524
16.05.2026 23	24,00	60,91	49,54	11,37	36,818	31,443	5,375	4,08	3,57	0,613
17.05.2026 23	23,98	62,41	50,62	11,79	36,417	31,364	5,053	4,08	3,57	0,615
18.05.2026 23	23,97	60,88	49,58	11,30	36,927	31,101	5,826	4,08	3,57	0,630
19.05.2026 23	23,95	62,35	50,58	11,77	35,965	31,042	4,924	4,08	3,57	0,604
20.05.2026 23	24,00	61,84	50,25	11,59	36,669	31,570	5,099	4,08	3,57	0,612
Среднее	23,87	58,33	47,38	10,96	36,408	31,025	5,383	4,08	3,57	0,581
Итого	716,15				1092,249	930,761	161,488			17,432

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.04.2026	59625,639	52586,953	6710,262	793,039
20.05.2026	60717,888	53517,715	6864,410	810,471

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru