

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.05.2026 по 20.06.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок Б

Номер прибора: 1204665

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м3	V4, м3	V _{гв} , м3	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	
21.05.2026 23	24,00	62,51	50,72	11,79	36,530	31,513	5,016	4,08	3,57	0,616
22.05.2026 23	23,83	58,31	48,18	10,13	36,494	30,864	5,630	4,08	3,57	0,569
23.05.2026 23	23,68	62,44	50,87	11,57	35,759	31,009	4,750	4,08	3,57	0,590
24.05.2026 23	24,00	61,93	50,91	11,02	37,159	31,893	5,266	4,08	3,57	0,606
25.05.2026 23	24,00	54,43	44,68	9,75	36,174	31,886	4,288	4,08	3,57	0,489
26.05.2026 23	24,00	50,88	43,24	7,64	36,551	31,564	4,987	4,08	3,57	0,435
27.05.2026 23	24,00	63,86	51,82	12,04	36,630	31,602	5,028	4,08	3,57	0,631
28.05.2026 23	24,00	59,66	49,23	10,43	37,161	31,452	5,709	4,08	3,57	0,595
29.05.2026 23	24,00	59,98	49,17	10,81	36,884	31,504	5,380	4,08	3,57	0,592
30.05.2026 23	24,00	57,89	47,60	10,29	36,487	31,545	4,942	4,08	3,57	0,546
31.05.2026 23	24,00	57,27	47,03	10,24	36,715	31,483	5,232	4,08	3,57	0,555
01.06.2026 23	24,00	55,73	47,76	7,97	45,417	39,520	5,897	4,08	3,57	0,570
02.06.2026 23	24,00	63,90	53,98	9,92	48,011	42,464	5,547	4,08	3,57	0,697
03.06.2026 23	24,00	63,12	53,81	9,31	47,538	42,422	5,116	4,08	3,57	0,646
04.06.2026 23	24,00	60,68	52,11	8,57	47,836	42,316	5,519	4,08	3,57	0,624
05.06.2026 23	24,00	52,66	47,17	5,49	44,386	38,724	5,662	4,08	3,57	0,444
06.06.2026 23	24,00	57,95	50,77	7,18	49,456	44,761	4,695	4,08	3,57	0,532
07.06.2026 23	24,00	58,62	50,96	7,66	47,852	42,358	5,494	4,08	3,57	0,575
08.06.2026 23	24,00	58,08	50,57	7,51	47,358	42,259	5,099	4,08	3,57	0,547
09.06.2026 23	24,00	58,01	50,51	7,50	47,850	42,182	5,667	4,08	3,57	0,573
10.06.2026 23	24,00	59,37	51,54	7,83	47,530	42,257	5,273	4,08	3,57	0,575
11.06.2026 23	24,00	58,03	50,72	7,31	47,661	42,254	5,407	4,08	3,57	0,554
12.06.2026 23	24,00	58,90	51,25	7,65	48,123	42,238	5,885	4,08	3,57	0,594
13.06.2026 23	24,00	59,00	51,51	7,49	47,272	42,306	4,966	4,08	3,57	0,545
14.06.2026 23	24,00	57,76	50,45	7,31	47,631	42,212	5,420	4,08	3,57	0,552
15.06.2026 23	24,00	51,30	46,11	5,19	48,212	42,073	6,138	4,08	3,57	0,462
16.06.2026 23	24,00	44,46	40,45	4,01	48,730	41,793	6,937	4,08	3,57	0,401
17.06.2026 23	24,00	45,92	41,52	4,40	49,101	41,842	7,259	4,08	3,57	0,438
18.06.2026 23	24,00	51,16	45,33	5,83	48,128	42,000	6,128	4,08	3,57	0,487
19.06.2026 23	24,00	58,46	50,94	7,52	47,549	41,793	5,755	4,08	3,57	0,577
20.06.2026 23	24,00	57,62	50,18	7,44	34,511	29,184	5,327	4,08	3,57	0,459
Среднее	23,98	57,42	49,07	8,35	43,313	37,848	5,465	4,08	3,57	0,551
Итого	743,52				1342,696	1173,275	169,421			17,078

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.05.2026	60717,888	53517,715	6864,410	810,471
20.06.2026	62060,584	54690,989	7026,647	827,550

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru