

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок А

Номер прибора: 1201957

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.10.2025 23	24,00	56,15	46,67	9,48	48,128	42,542	5,586	3,997	3,498	5,586	0,646
22.10.2025 23	24,00	57,53	47,57	9,96	48,330	41,847	6,483	3,997	3,498	6,483	0,705
23.10.2025 23	24,00	57,88	47,94	9,94	48,741	41,804	6,937	3,997	3,498	6,937	0,729
24.10.2025 23	24,00	59,05	48,88	10,17	48,017	41,857	6,160	3,997	3,498	6,160	0,708
25.10.2025 23	24,00	59,63	49,38	10,25	47,881	42,147	5,734	3,997	3,498	5,734	0,696
26.10.2025 23	24,00	58,64	48,65	9,99	48,976	41,962	7,015	3,997	3,498	7,015	0,739
27.10.2025 23	24,00	58,14	48,28	9,86	47,919	42,074	5,845	3,997	3,498	5,845	0,679
28.10.2025 23	24,00	59,26	49,21	10,05	48,482	42,215	6,266	3,997	3,498	6,266	0,713
29.10.2025 23	24,00	58,43	48,16	10,27	46,608	40,309	6,299	3,997	3,498	6,299	0,700
30.10.2025 23	24,00	54,29	45,05	9,24	39,662	33,083	6,579	3,997	3,498	6,579	0,568
31.10.2025 23	23,97	51,46	42,62	8,84	40,797	34,339	6,458	3,997	3,498	6,458	0,561
01.11.2025 23	24,00	53,08	43,54	9,54	34,044	27,124	6,920	3,997	3,498	6,920	0,598
02.11.2025 23	24,00	51,39	42,54	8,85	44,484	37,944	6,540	3,997	3,498	6,540	0,616
03.11.2025 23	24,00	51,80	42,84	8,96	44,181	38,273	5,908	3,997	3,498	5,908	0,592
04.11.2025 23	24,00	51,53	42,68	8,85	44,943	38,042	6,901	3,997	3,498	6,901	0,628
05.11.2025 23	24,00	51,27	42,53	8,74	44,592	37,985	6,606	3,997	3,498	6,606	0,605
06.11.2025 23	24,00	49,38	41,27	8,11	44,132	37,852	6,280	3,997	3,498	6,280	0,558
07.11.2025 23	24,00	56,04	45,61	10,43	42,514	36,384	6,129	3,997	3,498	6,129	0,645
08.11.2025 23	23,78	61,27	48,74	12,53	39,918	34,170	5,748	3,997	3,498	5,748	0,702
09.11.2025 23	24,00	59,18	47,41	11,77	41,003	35,141	5,863	3,997	3,498	5,863	0,682
10.11.2025 23	24,00	61,37	49,04	12,33	40,787	35,055	5,732	3,997	3,498	5,732	0,705
11.11.2025 23	24,00	58,87	47,88	10,99	44,122	37,772	6,350	3,997	3,498	6,350	0,704
12.11.2025 23	24,00	61,47	49,79	11,68	43,874	38,176	5,698	3,997	3,498	5,698	0,718
13.11.2025 23	24,00	55,51	45,78	9,73	43,828	37,346	6,482	3,997	3,498	6,482	0,635
14.11.2025 23	24,00	56,46	46,10	10,36	43,041	36,429	6,612	3,997	3,498	6,612	0,664
15.11.2025 23	24,00	52,53	43,47	9,06	44,800	38,059	6,741	3,997	3,498	6,741	0,611
16.11.2025 23	24,00	60,60	49,19	11,41	45,455	38,424	7,032	3,997	3,498	7,032	0,771
17.11.2025 23	24,00	50,75	43,14	7,61	38,080	28,257	9,823	3,997	3,498	9,823	0,630
18.11.2025 23	24,00	56,60	47,02	9,58	48,947	37,122	11,826	3,997	3,498	11,826	0,885
19.11.2025 23	24,00	56,14	46,82	9,32	42,258	36,499	5,759	3,997	3,498	5,759	0,590
20.11.2025 23	24,00	59,74	49,56	10,18	41,919	35,512	6,407	3,997	3,498	6,407	0,663
Среднее	23,99	56,30	46,37	9,94	43,541	37,212	6,604	3,997	3,498	6,604	0,666
Итого	743,75				1370,466	1165,746	204,720			204,720	20,646

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.10.2025	6249,455	827,364
20.11.2025	6445,654	848,011

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru