

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок А

Номер прибора: 1201957

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.11.2025 23	23,18	58,44	48,50	9,94	38,675	33,090	5,585	0,392	0,343	5,585	0,573
22.11.2025 23	24,00	61,45	50,06	11,39	40,266	34,181	6,086	0,392	0,343	6,086	0,682
23.11.2025 23	23,83	58,51	48,19	10,32	39,941	33,571	6,370	0,392	0,343	6,370	0,632
24.11.2025 23	24,00	59,94	48,57	11,37	35,622	30,430	5,191	0,392	0,343	5,191	0,590
25.11.2025 23	24,00	52,60	46,31	6,29	34,188	28,813	5,375	0,392	0,343	5,375	0,582
26.11.2025 23	24,00	60,94	49,38	11,56	41,231	35,428	5,803	0,392	0,343	5,803	0,687
27.11.2025 23	24,00	59,99	48,76	11,23	42,243	36,531	5,712	0,392	0,343	5,712	0,678
28.11.2025 23	24,00	60,77	49,25	11,52	42,071	36,650	5,421	0,392	0,343	5,421	0,677
29.11.2025 23	24,00	58,29	47,75	10,54	42,962	37,050	5,912	0,392	0,343	5,912	0,658
30.11.2025 23	24,00	58,69	48,05	10,64	42,911	37,081	5,830	0,392	0,343	5,830	0,660
01.12.2025 23	24,00	51,04	43,08	7,96	42,642	37,343	5,300	0,392	0,343	5,300	0,499
02.12.2025 23	24,00	55,96	46,31	9,65	42,664	37,179	5,484	0,392	0,343	5,484	0,594
03.12.2025 23	24,00	55,34	45,97	9,37	43,049	37,247	5,801	0,392	0,343	5,801	0,595
04.12.2025 23	24,00	56,46	46,32	10,14	42,278	36,625	5,653	0,392	0,343	5,653	0,623
05.12.2025 23	24,00	60,11	48,94	11,17	43,257	37,578	5,679	0,392	0,343	5,679	0,688
06.12.2025 23	24,00	60,75	49,32	11,43	42,744	37,280	5,465	0,392	0,343	5,465	0,683
07.12.2025 23	24,00	60,42	48,87	11,55	42,822	37,022	5,800	0,392	0,343	5,800	0,700
08.12.2025 23	24,00	60,09	48,59	11,50	40,733	35,384	5,349	0,392	0,343	5,349	0,653
09.12.2025 23	24,00	60,88	49,26	11,62	40,961	35,899	5,063	0,392	0,343	5,063	0,655
10.12.2025 23	24,00	60,47	48,84	11,63	34,517	30,441	4,076	0,392	0,343	4,076	0,545
11.12.2025 23	24,00	58,68	47,29	11,39	39,332	34,021	5,311	0,392	0,343	5,311	0,630
12.12.2025 23	24,00	60,74	49,35	11,39	41,741	36,646	5,095	0,392	0,343	5,095	0,654
13.12.2025 23	24,00	60,04	47,86	12,18	36,222	31,493	4,730	0,392	0,343	4,730	0,599
14.12.2025 23	24,00	60,70	48,09	12,61	39,923	33,799	6,124	0,392	0,343	6,124	0,716
15.12.2025 23	24,00	60,64	47,82	12,82	42,606	36,803	5,803	0,392	0,343	5,803	0,744
16.12.2025 23	24,00	60,36	47,17	13,19	42,205	36,810	5,395	0,392	0,343	5,395	0,736
17.12.2025 23	24,00	58,64	46,33	12,31	42,688	36,827	5,861	0,392	0,343	5,861	0,710
18.12.2025 23	24,00	61,01	48,62	12,39	44,431	39,029	5,402	0,392	0,343	5,402	0,736
19.12.2025 23	24,00	61,04	48,78	12,26	43,836	38,618	5,218	0,392	0,343	5,218	0,717
20.12.2025 23	24,00	60,85	48,16	12,69	42,062	37,229	4,834	0,392	0,343	4,834	0,697
Среднее	23,97	59,13	47,99	11,14	40,355	35,144	5,491	0,392	0,343	5,491	0,653
Итого	719,02				1230,825	1066,100	164,725			164,725	19,594

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.11.2025	6445,654	848,011
20.12.2025	6601,963	867,604

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru