

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок А

Номер прибора: 1201957

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.02.2026 23	24,00	59,70	43,85	15,85	31,647	25,674	5,973	0,392	0,343	5,973	0,685
22.02.2026 23	24,00	59,70	43,87	15,83	31,502	25,454	6,048	0,392	0,343	6,048	0,686
23.02.2026 23	24,00	59,72	43,96	15,76	31,533	25,523	6,010	0,392	0,343	6,010	0,684
24.02.2026 23	24,00	59,99	44,22	15,77	30,823	25,696	5,127	0,392	0,343	5,127	0,644
25.02.2026 23	24,00	59,59	44,00	15,59	31,250	25,750	5,500	0,392	0,343	5,500	0,656
26.02.2026 23	24,00	59,92	43,98	15,94	31,640	25,783	5,857	0,392	0,343	5,857	0,685
27.02.2026 23	24,00	59,38	43,27	16,11	31,113	25,807	5,306	0,392	0,343	5,306	0,660
28.02.2026 23	24,00	59,40	43,11	16,29	31,196	25,626	5,570	0,392	0,343	5,570	0,675
01.03.2026 23	24,00	59,92	43,88	16,04	32,407	25,785	6,623	0,392	0,343	6,623	0,726
02.03.2026 23	24,00	53,45	40,56	12,89	32,126	25,909	6,217	0,392	0,343	6,217	0,581
03.03.2026 23	24,00	59,82	43,96	15,86	31,127	25,525	5,602	0,392	0,343	5,602	0,666
04.03.2026 23	24,00	60,02	44,08	15,94	32,089	25,859	6,230	0,392	0,343	6,230	0,705
05.03.2026 23	24,00	59,72	43,81	15,91	31,716	25,884	5,832	0,392	0,343	5,832	0,683
06.03.2026 23	24,00	59,45	43,75	15,70	31,471	25,931	5,540	0,392	0,343	5,540	0,664
07.03.2026 23	24,00	59,89	43,44	16,45	30,604	24,965	5,639	0,392	0,343	5,639	0,674
08.03.2026 23	24,00	59,94	43,62	16,32	31,639	24,953	6,687	0,392	0,343	6,687	0,722
09.03.2026 23	24,00	60,06	43,72	16,34	30,950	24,922	6,028	0,392	0,343	6,028	0,691
10.03.2026 23	24,00	60,10	44,11	15,99	31,204	25,799	5,405	0,392	0,343	5,405	0,664
11.03.2026 23	24,00	60,13	43,70	16,43	29,558	24,477	5,082	0,392	0,343	5,082	0,638
12.03.2026 23	24,00	60,00	43,87	16,13	30,050	25,030	5,020	0,392	0,343	5,020	0,637
13.03.2026 23	23,98	60,31	44,18	16,13	30,466	24,774	5,691	0,392	0,343	5,691	0,668
14.03.2026 23	24,00	60,04	43,83	16,21	29,828	24,972	4,856	0,392	0,343	4,856	0,631
15.03.2026 23	24,00	59,92	43,61	16,31	30,061	24,990	5,072	0,392	0,343	5,072	0,644
16.03.2026 23	24,00	55,60	38,37	17,23	15,528	12,064	3,464	0,392	0,343	3,464	0,373
17.03.2026 23	24,00	60,71	47,57	13,14	38,700	33,708	4,992	0,392	0,343	4,992	0,673
18.03.2026 23	24,00	60,67	47,05	13,62	38,008	33,336	4,672	0,392	0,343	4,672	0,670
19.03.2026 23	24,00	59,88	46,17	13,71	35,591	30,869	4,721	0,392	0,343	4,721	0,638
20.03.2026 23	24,00	45,50	37,25	8,25	34,149	28,776	5,373	0,392	0,343	5,373	0,422
Среднее	24,00	59,02	43,60	15,42	30,844	25,612	5,505	0,392	0,343	5,505	0,648
Итого	671,98				877,979	723,840	154,138			154,138	18,143

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.02.2026	6928,502	908,000
20.03.2026	7075,010	926,143

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru