

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок А

Номер прибора: 1201957

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.03.2026 23	24,00	53,30	41,99	11,31	37,013	31,923	5,090	3,997	3,498	5,090	0,563
22.03.2026 23	24,00	58,24	45,30	12,94	38,472	31,868	6,604	3,997	3,498	6,604	0,710
23.03.2026 23	24,00	58,56	45,75	12,81	36,584	32,175	4,409	3,997	3,498	4,409	0,610
24.03.2026 23	24,00	59,21	46,05	13,16	36,781	31,888	4,892	3,997	3,498	4,892	0,642
25.03.2026 23	24,00	59,40	46,25	13,15	37,432	31,697	5,735	3,997	3,498	5,735	0,679
26.03.2026 23	24,00	57,98	45,40	12,58	36,471	31,736	4,735	3,997	3,498	4,735	0,609
27.03.2026 23	24,00	59,85	46,65	13,20	37,355	32,109	5,245	3,997	3,498	5,245	0,667
28.03.2026 23	24,00	59,46	46,72	12,74	38,187	32,648	5,539	3,997	3,498	5,539	0,667
29.03.2026 23	24,00	60,03	47,01	13,02	38,519	32,798	5,721	3,997	3,498	5,721	0,694
30.03.2026 23	24,00	60,36	47,28	13,08	37,861	32,806	5,055	3,997	3,498	5,055	0,664
31.03.2026 23	24,00	59,57	46,03	13,54	26,906	22,311	4,596	3,997	3,498	4,596	0,519
01.04.2026 23	24,00	59,39	46,84	12,55	36,166	30,531	5,635	3,997	3,498	5,635	0,643
02.04.2026 23	24,00	60,66	47,23	13,43	38,012	32,794	5,218	3,997	3,498	5,218	0,686
03.04.2026 23	24,00	60,41	47,19	13,22	37,908	32,163	5,745	3,997	3,498	5,745	0,695
04.04.2026 23	24,00	59,37	46,52	12,85	38,603	32,619	5,984	3,997	3,498	5,984	0,700
05.04.2026 23	24,00	60,66	47,49	13,17	38,337	32,690	5,647	3,997	3,498	5,647	0,697
06.04.2026 23	24,00	60,39	47,35	13,04	37,692	32,855	4,837	3,997	3,498	4,837	0,653
07.04.2026 23	24,00	60,54	47,36	13,18	37,834	32,993	4,841	3,997	3,498	4,841	0,659
08.04.2026 23	24,00	60,15	46,94	13,21	38,047	32,942	5,105	3,997	3,498	5,105	0,671
09.04.2026 23	24,00	60,20	46,89	13,31	38,947	32,809	6,138	3,997	3,498	6,138	0,725
10.04.2026 23	24,00	60,60	47,13	13,47	37,640	32,961	4,679	3,997	3,498	4,679	0,661
11.04.2026 23	24,00	60,58	47,20	13,38	38,070	32,691	5,379	3,997	3,498	5,379	0,690
12.04.2026 23	24,00	59,97	46,84	13,13	38,074	32,860	5,214	3,997	3,498	5,214	0,674
13.04.2026 23	20,70	56,57	43,90	12,67	32,718	27,636	5,082	3,997	3,498	5,082	0,547
14.04.2026 23	24,00	58,94	45,67	13,27	35,827	31,480	4,348	3,997	3,498	4,348	0,613
15.04.2026 23	24,00	60,07	46,45	13,62	36,110	31,341	4,769	3,997	3,498	4,769	0,645
16.04.2026 23	24,00	39,37	33,29	6,08	35,199	30,656	4,542	3,997	3,498	4,542	0,314
17.04.2026 23	24,00	60,08	46,31	13,77	37,321	32,419	4,902	3,997	3,498	4,902	0,670
18.04.2026 23	24,00	60,28	47,17	13,11	40,922	35,509	5,413	3,997	3,498	5,413	0,714
19.04.2026 23	24,00	59,98	46,74	13,24	40,255	34,554	5,701	3,997	3,498	5,701	0,723
20.04.2026 23	24,00	60,38	46,53	13,85	38,377	33,469	4,908	3,997	3,498	4,908	0,691
Среднее	23,89	58,86	45,98	12,87	36,611	31,672	5,216	3,997	3,498	5,216	0,648
Итого	740,70				1153,640	991,933	161,707			161,707	20,095

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.03.2026	7075,010	926,143
20.04.2026	7228,183	946,239

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru