

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-024М

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 А

Номер прибора: 1201957

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.04.2026 23	24,00	60,26	46,34	13,92	39,392	33,461	5,931	4,00	3,50	0,742
22.04.2026 23	24,00	59,34	45,53	13,81	38,417	33,477	4,940	4,00	3,50	0,686
23.04.2026 23	24,00	60,14	45,47	14,67	37,503	32,638	4,866	4,00	3,50	0,702
24.04.2026 23	24,00	59,83	44,92	14,91	38,451	32,451	5,999	4,00	3,50	0,761
25.04.2026 23	24,00	60,12	45,34	14,78	37,585	32,609	4,976	4,00	3,50	0,711
26.04.2026 23	24,00	60,55	45,89	14,66	38,099	32,550	5,548	4,00	3,50	0,736
27.04.2026 23	24,00	60,36	45,61	14,75	37,737	32,562	5,176	4,00	3,50	0,720
28.04.2026 23	24,00	60,34	45,50	14,84	37,411	32,682	4,730	4,00	3,50	0,702
29.04.2026 23	24,00	60,42	45,64	14,78	37,472	32,431	5,041	4,00	3,50	0,713
30.04.2026 23	24,00	60,49	45,71	14,78	37,804	32,369	5,435	4,00	3,50	0,731
01.05.2026 23	24,00	60,10	45,25	14,85	37,346	32,416	4,930	4,00	3,50	0,708
02.05.2026 23	24,00	59,74	44,58	15,16	37,637	32,449	5,188	4,00	3,50	0,729
03.05.2026 23	24,00	59,31	44,43	14,88	38,639	32,367	6,271	4,00	3,50	0,770
04.05.2026 23	24,00	60,14	45,14	15,00	38,372	32,629	5,743	4,00	3,50	0,756
05.05.2026 23	24,00	60,05	45,29	14,76	37,647	32,590	5,057	4,00	3,50	0,713
06.05.2026 23	24,00	60,33	45,62	14,71	37,260	32,536	4,724	4,00	3,50	0,696
07.05.2026 23	22,42	60,28	45,93	14,35	35,989	31,044	4,945	4,00	3,50	0,675
08.05.2026 23	23,87	57,50	43,85	13,65	37,217	32,414	4,804	4,00	3,50	0,619
09.05.2026 23	22,40	59,55	45,24	14,31	34,385	29,801	4,584	4,00	3,50	0,635
10.05.2026 23	24,00	57,51	44,77	12,74	37,682	32,551	5,131	4,00	3,50	0,641
11.05.2026 23	24,00	48,35	39,20	9,15	38,222	32,398	5,823	4,00	3,50	0,510
12.05.2026 23	24,00	48,27	39,17	9,10	38,909	33,052	5,856	4,00	3,50	0,515
13.05.2026 23	24,00	48,57	39,28	9,29	38,252	32,516	5,736	4,00	3,50	0,513
14.05.2026 23	23,75	44,88	37,33	7,55	37,373	32,110	5,262	4,00	3,50	0,419
15.05.2026 23	23,80	52,71	41,39	11,32	37,782	31,985	5,796	4,00	3,50	0,596
16.05.2026 23	24,00	60,81	46,70	14,11	37,888	32,454	5,434	4,00	3,50	0,713
17.05.2026 23	23,98	62,30	47,68	14,62	37,344	32,333	5,011	4,00	3,50	0,713
18.05.2026 23	23,97	60,82	46,71	14,11	36,682	32,301	4,381	4,00	3,50	0,658
19.05.2026 23	23,95	62,28	47,70	14,58	36,622	31,982	4,640	4,00	3,50	0,687
20.05.2026 23	24,00	61,75	47,41	14,34	37,452	32,598	4,854	4,00	3,50	0,697
Среднее	23,87	58,24	44,62	13,62	37,619	32,392	5,227	4,00	3,50	0,672
Итого	716,13				1128,571	971,757	156,814			20,169

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.04.2026	61956,169	54335,922	7228,183	946,239
20.05.2026	63084,741	55307,679	7376,415	966,408

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru