

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Либкнехта, д. 6

Номер прибора: 1902225

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	58,47	43,64	14,83	105,041	105,844	-0,803	0,600	0,550	1,526	1,538
22.03.2026 23	24,00	58,75	42,05	16,70	87,217	88,063	-0,846	0,600	0,550	1,454	1,468
23.03.2026 23	24,00	58,42	41,45	16,97	83,982	84,827	-0,845	0,600	0,550	1,423	1,438
24.03.2026 23	24,00	58,31	41,35	16,96	83,772	84,590	-0,818	0,600	0,550	1,419	1,433
25.03.2026 23	24,00	58,55	41,26	17,29	83,503	84,442	-0,939	0,600	0,550	1,442	1,458
26.03.2026 23	24,00	57,72	40,89	16,83	83,300	84,234	-0,934	0,600	0,550	1,401	1,416
27.03.2026 23	24,00	57,61	40,82	16,79	83,047	83,971	-0,924	0,600	0,550	1,392	1,407
28.03.2026 23	24,00	56,99	40,54	16,45	82,904	83,772	-0,868	0,600	0,550	1,362	1,377
29.03.2026 23	24,00	57,86	41,04	16,82	82,965	83,833	-0,868	0,600	0,550	1,394	1,408
30.03.2026 23	24,00	57,51	40,90	16,61	82,477	83,401	-0,924	0,600	0,550	1,368	1,383
31.03.2026 23	24,00	57,15	40,72	16,43	84,180	85,071	-0,891	0,600	0,550	1,381	1,396
01.04.2026 23	24,00	50,86	35,30	15,56	51,597	52,011	-0,414	0,600	0,550	0,824	0,831
02.04.2026 23	24,00	42,84	34,84	8,00	49,462	49,860	-0,398	0,600	0,550	0,740	0,745
03.04.2026 23	24,00	56,59	40,58	16,01	79,778	80,487	-0,709	0,600	0,550	1,304	1,316
04.04.2026 23	24,00	50,36	37,64	12,72	69,150	69,734	-0,584	0,600	0,550	1,123	1,133
05.04.2026 23	24,00	56,76	40,32	16,44	83,469	84,235	-0,766	0,600	0,550	1,371	1,383
06.04.2026 23	24,00	42,41	33,78	8,63	43,603	43,991	-0,388	0,600	0,550	0,709	0,715
07.04.2026 23	24,00	52,78	38,44	14,34	85,888	86,480	-0,592	0,600	0,550	1,230	1,238
08.04.2026 23	24,00	54,88	38,90	15,98	84,957	85,674	-0,717	0,600	0,550	1,356	1,368
09.04.2026 23	24,00	56,11	39,48	16,63	84,405	85,196	-0,791	0,600	0,550	1,402	1,415
10.04.2026 23	24,00	54,78	39,01	15,77	84,455	85,177	-0,722	0,600	0,550	1,330	1,342
11.04.2026 23	24,00	54,68	38,92	15,76	84,418	85,133	-0,715	0,600	0,550	1,328	1,339
12.04.2026 23	24,00	56,94	40,18	16,76	84,480	85,299	-0,819	0,600	0,550	1,414	1,428
13.04.2026 23	24,00	50,47	37,15	13,32	68,508	69,074	-0,566	0,600	0,550	1,079	1,088
14.04.2026 23	24,00	53,35	37,91	15,44	71,230	71,785	-0,555	0,600	0,550	1,191	1,202
15.04.2026 23	24,00	56,08	40,35	15,73	86,498	87,268	-0,770	0,600	0,550	1,359	1,371
16.04.2026 23	24,00	56,33	40,88	15,45	88,323	89,094	-0,771	0,600	0,550	1,363	1,375
17.04.2026 23	24,00	40,88	33,92	6,96	38,814	39,149	-0,335	0,600	0,550	0,592	0,597
18.04.2026 23	24,00	21,52	21,37	0,15	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	53,31	38,75	14,56	75,221	75,921	-0,699	0,600	0,550	1,216	1,228
Итого	696,00				2181,423	2201,695	-20,272			35,278	35,610

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	44171,168	46184,339	789,942	817,874
18.04.2026 23	46352,591	48386,034	825,219	853,484

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru