

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Калинина, д. 47

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1900303

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	22,04	22,02	0,02	0,000	0,000	0,000	0,242	0,239	0,000	0,000
22.11.2025 23	24,00	21,90	21,79	0,11	0,000	0,000	0,000	0,242	0,239	0,000	0,000
23.11.2025 23	24,00	21,95	22,04	-0,09	0,000	0,000	0,000	0,243	0,239	0,000	0,000
24.11.2025 23	24,00	21,82	21,83	-0,01	0,000	0,000	0,000	0,243	0,240	0,000	0,000
25.11.2025 23	24,00	22,07	22,01	0,06	0,000	0,000	0,000	0,237	0,234	0,000	0,000
26.11.2025 23	24,00	34,54	31,42	3,12	42,171	41,845	0,326	0,320	0,284	0,351	0,348
27.11.2025 23	24,00	53,84	46,62	7,22	114,353	113,808	0,545	0,453	0,368	0,826	0,821
28.11.2025 23	24,00	52,75	45,82	6,93	114,460	114,044	0,416	0,446	0,369	0,794	0,791
29.11.2025 23	24,00	50,32	43,62	6,70	97,776	97,775	0,001	0,398	0,330	0,684	0,683
30.11.2025 23	24,00	49,55	42,71	6,84	111,650	111,123	0,527	0,530	0,451	0,765	0,761
01.12.2025 23	24,00	48,07	40,99	7,08	96,807	96,250	0,557	0,484	0,421	0,682	0,679
02.12.2025 23	24,00	51,52	41,68	9,84	86,590	85,360	1,230	0,408	0,377	0,709	0,681
03.12.2025 23	24,00	53,91	45,31	8,60	100,924	100,902	0,022	0,432	0,391	0,867	0,867
04.12.2025 23	24,00	53,48	44,94	8,54	102,116	102,003	0,113	0,446	0,397	0,870	0,869
05.12.2025 23	24,00	54,01	45,45	8,56	93,474	93,472	0,002	0,427	0,377	0,805	0,805
06.12.2025 23	24,00	53,70	44,86	8,84	97,565	97,457	0,108	0,518	0,467	0,862	0,861
07.12.2025 23	24,00	53,33	44,41	8,92	94,591	94,504	0,087	0,495	0,449	0,843	0,842
08.12.2025 23	24,00	53,28	44,42	8,86	97,988	97,673	0,315	0,521	0,472	0,867	0,864
09.12.2025 23	24,00	52,62	43,23	9,39	96,105	95,839	0,266	0,522	0,475	0,902	0,899
10.12.2025 23	24,00	52,64	43,16	9,48	94,623	94,455	0,168	0,514	0,468	0,896	0,894
11.12.2025 23	24,00	52,64	42,97	9,67	93,518	93,569	-0,051	0,510	0,466	0,904	0,904
12.12.2025 23	24,00	52,37	42,70	9,67	93,094	93,183	-0,089	0,506	0,463	0,899	0,900
13.12.2025 23	24,00	53,99	43,66	10,33	96,160	96,615	-0,455	0,547	0,500	0,991	0,996
14.12.2025 23	24,00	62,82	48,58	14,24	93,211	93,641	-0,430	0,508	0,466	1,326	1,333
15.12.2025 23	24,00	59,19	46,70	12,49	96,403	96,788	-0,385	0,514	0,469	1,198	1,203
16.12.2025 23	24,00	57,89	45,12	12,77	95,235	95,763	-0,528	0,518	0,474	1,214	1,221
17.12.2025 23	24,00	57,67	45,11	12,56	93,390	94,078	-0,688	0,492	0,450	1,172	1,181
18.12.2025 23	24,00	54,14	43,36	10,78	95,856	96,626	-0,770	0,516	0,471	1,032	1,040
19.12.2025 23	24,00	53,18	42,69	10,49	93,147	93,976	-0,829	0,485	0,443	0,976	0,985
20.12.2025 23	24,00	53,02	42,49	10,53	93,194	93,883	-0,689	0,483	0,441	0,980	0,987
Среднее	24,00	47,81	40,06	7,75	79,480	79,488	-0,008	0,440	0,398	0,747	0,747
Итого	720,00				2384,401	2384,632	-0,231			22,415	22,415

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.11.2025 23	32292,521	30171,540	305,948	284,430
20.12.2025 23	34676,922	32556,172	328,363	306,845

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru