

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Калинина, д. 47

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1900303

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	55,46	43,40	12,06	87,314	87,307	0,007	0,471	0,430	1,052	1,052
22.02.2026 23	24,00	53,67	42,36	11,31	86,890	86,848	0,042	0,479	0,435	0,981	0,981
23.02.2026 23	24,00	53,46	41,93	11,53	85,301	84,981	0,320	0,494	0,450	0,982	0,978
24.02.2026 23	24,00	54,17	42,28	11,89	84,818	84,672	0,146	0,495	0,449	1,007	1,005
25.02.2026 23	24,00	52,86	41,36	11,50	83,885	83,711	0,174	0,497	0,451	0,963	0,961
26.02.2026 23	24,00	53,83	41,68	12,15	83,214	83,204	0,010	0,498	0,452	1,010	1,010
27.02.2026 23	24,00	56,72	43,09	13,63	82,436	82,264	0,172	0,499	0,454	1,123	1,120
28.02.2026 23	24,00	55,32	42,13	13,19	81,586	81,702	-0,116	0,487	0,443	1,075	1,076
01.03.2026 23	24,00	56,07	42,75	13,32	82,639	82,672	-0,033	0,500	0,455	1,099	1,099
02.03.2026 23	24,00	53,76	41,79	11,97	85,032	84,589	0,443	0,500	0,451	1,016	1,011
03.03.2026 23	24,00	53,60	37,23	16,37	64,083	63,095	0,988	0,499	0,474	0,784	0,754
04.03.2026 23	24,00	56,69	43,81	12,88	89,104	89,671	-0,567	0,497	0,455	1,146	1,154
05.03.2026 23	24,00	55,58	43,32	12,26	88,674	89,093	-0,419	0,500	0,456	1,086	1,091
06.03.2026 23	24,00	54,71	42,33	12,38	86,097	86,752	-0,655	0,504	0,459	1,063	1,072
07.03.2026 23	24,00	56,80	43,63	13,17	87,033	87,400	-0,367	0,516	0,471	1,144	1,148
08.03.2026 23	24,00	58,35	44,86	13,49	89,163	89,928	-0,765	0,536	0,488	1,204	1,214
09.03.2026 23	24,00	59,08	45,42	13,66	88,102	88,915	-0,813	0,522	0,474	1,206	1,218
10.03.2026 23	24,00	55,82	43,39	12,43	86,406	86,913	-0,507	0,526	0,477	1,072	1,079
11.03.2026 23	24,00	55,22	43,23	11,99	85,651	86,522	-0,871	0,518	0,469	1,027	1,037
12.03.2026 23	24,00	55,49	42,20	13,29	75,541	74,661	0,880	0,492	0,451	0,950	0,929
13.03.2026 23	24,00	57,70	37,23	20,47	56,591	54,246	2,345	0,422	0,404	0,832	0,749
14.03.2026 23	24,00	55,24	44,18	11,06	95,064	95,009	0,055	0,517	0,476	1,051	1,051
15.03.2026 23	24,00	53,58	43,08	10,50	91,789	91,979	-0,190	0,514	0,472	0,963	0,965
16.03.2026 23	24,00	53,56	42,96	10,60	89,491	90,002	-0,511	0,518	0,475	0,948	0,953
17.03.2026 23	24,00	53,35	42,89	10,46	90,901	91,392	-0,491	0,524	0,476	0,950	0,955
18.03.2026 23	24,00	54,31	43,86	10,45	97,967	97,682	0,285	0,627	0,551	1,009	1,007
19.03.2026 23	24,00	55,50	44,46	11,04	75,620	75,388	0,232	0,526	0,449	0,841	0,839
20.03.2026 23	24,00	57,81	51,26	6,55	60,529	60,039	0,490	0,240	0,160	0,397	0,394
Среднее	24,00	55,28	42,93	12,34	83,604	83,594	0,010	0,497	0,450	0,999	0,997
Итого	672,00				2340,921	2340,637	0,284			27,982	27,903

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.02.2026 23	40492,405	38358,782	399,457	377,697
20.03.2026 23	42833,326	40699,419	427,439	405,600

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru