

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Калинина, д. 26

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 282016

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	0,00	16,98	16,00	0,98	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
22.11.2025 23	24,00	0,00	16,12	15,13	0,99	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
23.11.2025 23	24,00	0,00	17,08	16,25	0,83	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
24.11.2025 23	24,00	0,00	16,42	15,55	0,87	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
25.11.2025 23	24,00	0,00	17,13	16,40	0,73	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
26.11.2025 23	24,00	0,00	15,91	15,14	0,77	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
27.11.2025 23	24,00	0,00	13,77	14,90	-1,13	0,100	0,000	0,100	6,00	5,50	0,000	-0,000
28.11.2025 23	24,00	0,00	14,74	14,35	0,39	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
29.11.2025 23	24,00	0,00	44,02	40,85	3,17	11,360	11,210	0,150	6,00	5,50	0,043	0,036
30.11.2025 23	24,00	0,00	45,76	42,56	3,20	44,620	44,780	-0,160	6,00	5,50	0,140	0,143
01.12.2025 23	24,00	0,00	44,34	40,73	3,61	45,660	45,980	-0,320	6,00	5,50	0,165	0,166
02.12.2025 23	24,00	0,00	47,60	41,31	6,29	43,620	44,280	-0,660	6,00	5,50	0,275	0,279
03.12.2025 23	24,00	0,00	50,29	43,74	6,55	55,000	56,140	-1,140	6,00	5,50	0,356	0,368
04.12.2025 23	24,00	0,00	50,08	43,75	6,33	56,170	57,170	-1,000	6,00	5,50	0,354	0,362
05.12.2025 23	24,00	0,00	50,52	44,32	6,20	57,630	58,660	-1,030	6,00	5,50	0,357	0,364
06.12.2025 23	24,00	0,00	50,11	43,92	6,19	56,680	57,190	-0,510	6,00	5,50	0,354	0,354
07.12.2025 23	24,00	0,00	49,62	43,30	6,32	54,560	54,870	-0,310	6,00	5,50	0,347	0,347
08.12.2025 23	24,00	0,00	49,76	43,57	6,19	56,000	56,350	-0,350	6,00	5,50	0,347	0,349
09.12.2025 23	24,00	0,00	49,22	42,92	6,30	53,760	54,160	-0,400	6,00	5,50	0,337	0,341
10.12.2025 23	24,00	0,00	49,11	42,73	6,38	52,440	52,750	-0,310	6,00	5,50	0,332	0,337
11.12.2025 23	24,00	0,00	48,94	42,57	6,37	52,520	52,770	-0,250	6,00	5,50	0,333	0,336
12.12.2025 23	24,00	0,00	48,45	42,02	6,43	51,080	51,170	-0,090	6,00	5,50	0,326	0,329
13.12.2025 23	24,00	0,00	49,38	42,65	6,73	52,120	52,260	-0,140	6,00	5,50	0,350	0,352
14.12.2025 23	24,00	0,00	57,17	47,77	9,40	49,990	50,440	-0,450	6,00	5,50	0,470	0,474
15.12.2025 23	24,00	0,00	54,33	46,00	8,33	51,050	51,470	-0,420	6,00	5,50	0,428	0,429
16.12.2025 23	24,00	0,00	52,80	44,60	8,20	50,700	51,080	-0,380	6,00	5,50	0,414	0,419
17.12.2025 23	24,00	0,00	53,30	45,07	8,23	50,070	50,420	-0,350	6,00	5,50	0,413	0,415
18.12.2025 23	24,00	0,00	50,31	43,09	7,22	51,270	51,540	-0,270	6,00	5,50	0,372	0,372
19.12.2025 23	24,00	0,00	49,52	42,42	7,10	50,550	50,650	-0,100	6,00	5,50	0,360	0,360
20.12.2025 23	24,00	0,00	49,31	42,26	7,05	50,820	50,940	-0,120	6,00	5,50	0,357	0,359
Среднее	24,00	0,00	40,74	35,86	4,87	36,592	36,876	-0,284	6,00	5,50	0,241	0,243
Итого	720,00	0,00				1097,770	1106,280	-8,510			7,230	7,288

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
21.11.2025	11827,710	11844,360	86,317	9744,00	0,00
20.12.2025	12925,480	12950,640	93,547	10464,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru