

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: ТСЖ "Морьяк"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 25

Номер прибора: 2003831

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	56,17	35,46	20,71	40,169	40,455	-0,286	0,673	0,640	0,826	0,831
22.02.2026 23	24,00	53,70	34,23	19,47	38,772	39,057	-0,285	0,660	0,630	0,753	0,758
23.02.2026 23	24,00	53,48	33,59	19,89	37,335	37,603	-0,268	0,659	0,632	0,741	0,746
24.02.2026 23	24,00	53,75	34,21	19,54	39,574	39,873	-0,299	0,669	0,637	0,771	0,776
25.02.2026 23	24,00	53,03	34,11	18,92	40,421	40,737	-0,316	0,670	0,637	0,763	0,769
26.02.2026 23	24,00	53,25	33,75	19,50	39,567	39,874	-0,307	0,667	0,635	0,770	0,776
27.02.2026 23	24,00	56,86	34,85	22,01	39,515	39,803	-0,288	0,671	0,639	0,868	0,874
28.02.2026 23	24,00	55,28	34,28	21,00	39,828	40,132	-0,304	0,672	0,640	0,834	0,840
01.03.2026 23	24,00	55,93	34,87	21,06	41,010	41,325	-0,315	0,666	0,631	0,861	0,867
02.03.2026 23	24,00	53,02	33,85	19,17	41,101	41,415	-0,314	0,668	0,633	0,786	0,792
03.03.2026 23	24,00	53,47	34,03	19,44	40,553	40,843	-0,290	0,657	0,624	0,787	0,792
04.03.2026 23	24,00	55,88	34,63	21,25	40,236	40,508	-0,272	0,665	0,632	0,854	0,859
05.03.2026 23	24,00	55,24	34,38	20,86	40,215	40,491	-0,276	0,657	0,624	0,839	0,844
06.03.2026 23	24,00	54,39	33,82	20,57	40,008	40,284	-0,276	0,664	0,631	0,822	0,828
07.03.2026 23	24,00	56,12	34,50	21,62	40,049	40,320	-0,271	0,666	0,633	0,864	0,870
08.03.2026 23	24,00	57,90	35,05	22,85	40,128	40,399	-0,271	0,667	0,634	0,915	0,921
09.03.2026 23	24,00	58,77	35,78	22,99	41,121	41,404	-0,283	0,660	0,625	0,942	0,949
10.03.2026 23	24,00	54,87	34,30	20,57	41,095	41,400	-0,305	0,668	0,633	0,842	0,848
11.03.2026 23	24,00	54,29	34,57	19,72	42,107	42,426	-0,319	0,674	0,636	0,827	0,833
12.03.2026 23	24,00	54,60	34,99	19,61	42,702	43,021	-0,319	0,676	0,637	0,834	0,840
13.03.2026 23	24,00	56,67	36,11	20,56	43,315	43,632	-0,317	0,678	0,638	0,886	0,893
14.03.2026 23	24,00	54,86	35,80	19,06	44,087	44,428	-0,341	0,675	0,633	0,835	0,842
15.03.2026 23	24,00	53,58	35,70	17,88	44,703	45,053	-0,350	0,680	0,637	0,796	0,802
16.03.2026 23	24,00	53,29	35,84	17,45	44,926	45,278	-0,352	0,683	0,640	0,783	0,789
17.03.2026 23	24,00	52,69	35,28	17,41	43,260	43,591	-0,331	0,666	0,627	0,752	0,758
18.03.2026 23	24,00	52,37	34,88	17,49	43,402	43,729	-0,327	0,651	0,611	0,753	0,759
19.03.2026 23	24,00	55,14	37,20	17,94	46,870	47,209	-0,339	0,693	0,645	0,839	0,845
20.03.2026 23	24,00	55,87	37,61	18,26	46,705	47,051	-0,346	0,693	0,646	0,852	0,858
Среднее	24,00	54,80	34,92	19,89	41,528	41,834	-0,306	0,670	0,634	0,821	0,827
Итого	672,00				1162,774	1171,341	-8,567			22,994	23,162

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.02.2026 23	35471,012	19696,674	587,575	388,849
20.03.2026 23	36633,786	20868,015	610,569	412,011

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru