

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Морьяк"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 25

Номер прибора: 2003831

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	54,91	37,08	17,83	45,857	46,202	-0,345	0,683	0,638	0,816	0,822
22.03.2026 23	24,00	55,52	37,49	18,03	46,229	46,572	-0,343	0,680	0,633	0,832	0,838
23.03.2026 23	24,00	54,94	37,02	17,92	45,234	45,576	-0,342	0,677	0,633	0,809	0,815
24.03.2026 23	24,00	54,20	36,54	17,66	44,750	45,094	-0,344	0,680	0,638	0,789	0,795
25.03.2026 23	24,00	54,65	36,28	18,37	43,723	44,050	-0,327	0,689	0,648	0,802	0,808
26.03.2026 23	24,00	54,16	36,32	17,84	44,674	45,018	-0,344	0,716	0,673	0,796	0,802
27.03.2026 23	24,00	54,37	36,55	17,82	45,580	45,922	-0,342	0,719	0,674	0,811	0,817
28.03.2026 23	24,00	54,10	36,56	17,54	45,902	46,236	-0,334	0,716	0,671	0,804	0,810
29.03.2026 23	24,00	54,90	37,13	17,77	46,422	46,732	-0,310	0,709	0,662	0,823	0,828
30.03.2026 23	24,00	54,95	37,13	17,82	45,857	46,154	-0,297	0,711	0,666	0,816	0,821
31.03.2026 23	24,00	54,01	36,31	17,70	44,461	44,743	-0,282	0,701	0,659	0,786	0,791
01.04.2026 23	24,00	54,57	36,64	17,93	44,770	45,010	-0,240	0,702	0,659	0,802	0,806
02.04.2026 23	24,00	45,70	32,96	12,74	45,405	45,682	-0,277	0,699	0,654	0,567	0,570
03.04.2026 23	24,00	55,07	37,42	17,65	46,551	46,875	-0,324	0,710	0,663	0,820	0,826
04.04.2026 23	24,00	54,45	36,48	17,97	43,828	44,089	-0,261	0,687	0,647	0,787	0,791
05.04.2026 23	24,00	54,25	36,48	17,77	44,176	44,441	-0,265	0,682	0,641	0,784	0,788
06.04.2026 23	24,00	40,22	32,97	7,25	24,004	24,196	-0,192	0,637	0,621	0,398	0,400
07.04.2026 23	24,00	50,86	33,70	17,16	40,384	40,576	-0,192	0,674	0,640	0,691	0,694
08.04.2026 23	24,00	52,96	33,24	19,72	37,420	37,537	-0,117	0,665	0,638	0,736	0,739
09.04.2026 23	24,00	55,17	34,15	21,02	37,885	38,009	-0,124	0,664	0,635	0,794	0,797
10.04.2026 23	24,00	53,44	34,05	19,39	39,618	39,743	-0,125	0,669	0,638	0,766	0,769
11.04.2026 23	24,00	53,41	34,16	19,25	39,806	39,903	-0,097	0,663	0,631	0,765	0,766
12.04.2026 23	24,00	56,21	35,81	20,40	41,512	41,611	-0,099	0,670	0,634	0,843	0,845
13.04.2026 23	24,00	50,83	34,27	16,56	35,595	35,687	-0,092	0,651	0,624	0,675	0,676
14.04.2026 23	24,00	54,17	34,43	19,74	39,208	39,260	-0,052	0,651	0,621	0,772	0,773
15.04.2026 23	24,00	38,25	28,32	9,93	15,933	15,942	-0,009	0,437	0,430	0,309	0,309
16.04.2026 23	24,00	19,48	18,67	0,81	0,000	0,000	0,000	0,301	0,309	0,000	0,000
17.04.2026 23	24,00	19,15	18,22	0,93	0,000	0,000	0,000	0,313	0,321	0,000	0,000
18.04.2026 23	24,00	19,31	18,35	0,96	0,000	0,000	0,000	0,317	0,325	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	18,76	17,93	0,83	0,000	0,000	0,000	0,318	0,327	0,000	0,000
Среднее	24,00	48,23	33,09	15,14	35,826	36,029	-0,203	0,626	0,595	0,646	0,650
Итого	720,00				1074,784	1080,860	-6,076			19,392	19,498

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	36633,786	20868,015	610,569	412,011
19.04.2026 23	37708,570	21948,875	629,960	431,509

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru