

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/02/22г.-21/03/22г.

Абонент: ФБУЗ ЦГиЭ ул. Свободы, д. 3А
Заводской номер 00038182

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0х71А3

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
19/02/22	56,65	46,34	10,31	60,57	60,57	0,00	0,625	24	0	
20/02/22	57,18	46,71	10,47	60,60	60,60	0,00	0,633	24	0	
21/02/22	58,42	47,55	10,87	60,44	60,44	0,00	0,657	24	0	
22/02/22	58,78	47,98	10,80	60,79	60,79	0,00	0,657	24	0	
23/02/22	58,26	47,88	10,38	60,49	60,49	0,00	0,625	24	0	
24/02/22	58,00	47,78	10,22	60,49	60,49	0,00	0,616	24	0	
25/02/22	51,13	43,57	7,56	62,68	62,68	0,00	0,473	24	0	
26/02/22	46,89	40,49	6,40	64,18	64,18	0,00	0,413	24	0	
27/02/22	47,81	40,70	7,11	63,69	63,69	0,00	0,454	24	0	
28/02/22	49,68	41,91	7,77	63,53	63,53	0,00	0,495	24	0	
01/03/22	46,22	39,50	6,72	63,45	63,45	0,00	0,429	24	0	
02/03/22	49,31	41,54	7,77	63,38	63,38	0,00	0,491	24	0	
03/03/22	48,71	41,00	7,71	63,38	63,38	0,00	0,488	24	0	
04/03/22	51,41	42,30	9,11	59,23	59,23	0,00	0,539	24	0	
05/03/22	55,78	44,34	11,44	53,73	53,73	0,00	0,612	24	0	
06/03/22	56,67	44,87	11,80	53,73	53,73	0,00	0,635	24	0	
07/03/22	57,46	45,43	12,03	53,68	53,68	0,00	0,644	24	0	
08/03/22	56,44	44,64	11,80	53,68	53,68	0,00	0,632	24	0	
09/03/22	58,94	46,11	12,83	53,63	53,63	0,00	0,686	24	0	
10/03/22	57,75	44,86	12,89	48,10	48,10	0,00	0,619	24	0	
11/03/22	58,04	44,94	13,10	50,48	50,48	0,00	0,661	24	0	
12/03/22	57,05	44,21	12,84	50,18	50,18	0,00	0,642	24	0	
13/03/22	57,63	44,51	13,12	50,23	50,23	0,00	0,659	24	0	
14/03/22	56,91	43,62	13,29	46,06	46,07	-0,01	0,609	24	0	*
15/03/22	59,48	45,38	14,10	49,93	49,93	0,00	0,704	24	0	
16/03/22	59,76	45,59	14,17	50,08	50,08	0,00	0,707	24	0	
17/03/22	62,11	47,03	15,08	50,43	50,43	0,00	0,758	24	0	
18/03/22	66,05	49,51	16,54	51,09	51,09	0,00	0,846	24	0	
19/03/22	67,87	51,02	16,85	51,54	51,54	0,00	0,867	24	0	
20/03/22	66,81	50,52	16,29	51,83	51,83	0,00	0,844	24	0	
21/03/22	67,21	50,97	16,24	51,42	51,42	0,00	0,837	24	0	
Итого:				1736,72	1736,73	-0,01	19,557	744	0	
Средние:	56,79	45,25	11,54							

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч
18/02/2224:00	12239,61	12251,49	-11,88	134,185	12636	52
21/03/2224:00	13976,33	13988,22	-11,89	153,742	13380	52
Итого:	1736,72	1736,73	-0,01	19,557	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1344ч6с