

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2022 по 18.04.2022

Потребитель: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Тип прибора: BKT-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3А

Номер прибора:

38182

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2022 23	24,00	0,00	63,60	49,05	14,55	51,310	51,310	0,000	6,00	5,50	0,748
23.03.2022 23	24,00	0,00	63,95	49,47	14,48	51,280	51,280	0,000	6,00	5,50	0,741
24.03.2022 23	24,00	0,00	62,74	48,68	14,06	51,300	51,300	0,000	6,00	5,50	0,720
25.03.2022 23	24,00	0,00	63,21	49,07	14,14	51,840	51,840	0,000	6,00	5,50	0,735
26.03.2022 23	24,00	0,00	63,60	49,19	14,41	51,490	51,490	0,000	6,00	5,50	0,741
27.03.2022 23	24,00	0,00	62,41	48,32	14,09	51,590	51,590	0,000	6,00	5,50	0,728
28.03.2022 23	24,00	0,00	63,86	48,99	14,87	51,410	51,410	0,000	6,00	5,50	0,763
29.03.2022 23	24,00	0,00	60,82	47,48	13,34	51,250	51,250	0,000	6,00	5,50	0,684
30.03.2022 23	24,00	0,00	47,08	38,71	8,37	50,790	50,900	-0,110	6,00	5,50	0,421
31.03.2022 23	24,00	0,00	47,29	38,72	8,57	50,830	50,830	0,000	6,00	5,50	0,429
01.04.2022 23	24,00	0,00	55,72	44,63	11,09	49,770	49,770	0,000	6,00	5,50	0,549
02.04.2022 23	24,00	0,00	51,45	40,39	11,06	26,450	26,560	-0,110	6,00	5,50	0,290
03.04.2022 23	24,00	0,00	54,46	42,19	12,27	29,740	30,040	-0,300	6,00	5,50	0,363
04.04.2022 23	24,00	0,00	56,71	45,02	11,69	50,190	50,190	0,000	6,00	5,50	0,588
05.04.2022 23	24,00	0,00	58,29	46,15	12,14	49,980	49,980	0,000	6,00	5,50	0,604
06.04.2022 23	24,00	0,00	58,34	46,27	12,07	49,980	49,980	0,000	6,00	5,50	0,601
07.04.2022 23	24,00	0,00	55,93	43,76	12,17	30,550	30,650	-0,100	6,00	5,50	0,370
08.04.2022 23	24,00	0,00	56,51	44,91	11,60	50,230	50,230	0,000	6,00	5,50	0,583
09.04.2022 23	24,00	0,00	58,93	46,82	12,11	50,830	50,830	0,000	6,00	5,50	0,615
10.04.2022 23	24,00	0,00	55,63	43,20	12,43	26,190	26,290	-0,100	6,00	5,50	0,323
11.04.2022 23	24,00	0,00	48,16	37,38	10,78	21,650	21,860	-0,210	6,00	5,50	0,234
12.04.2022 23	24,00	0,00	52,44	40,68	11,76	40,270	40,480	-0,210	6,00	5,50	0,469
13.04.2022 23	24,00	0,00	54,45	41,91	12,54	40,020	40,020	0,000	6,00	5,50	0,503
14.04.2022 23	24,00	0,00	53,83	41,05	12,78	39,920	39,920	0,000	6,00	5,50	0,509
15.04.2022 23	24,00	0,00	48,37	38,05	10,32	38,790	38,890	-0,100	6,00	5,50	0,401
16.04.2022 23	24,00	0,00	32,75	24,05	8,70	3,300	3,400	-0,100	6,00	5,50	0,033
17.04.2022 23	24,00	0,00	21,81	32,74	-10,93	6,700	6,700	0,000	6,00	5,50	0,000
18.04.2022 23	24,00	0,00	22,95	34,09	-11,14	6,800	6,800	0,000	6,00	5,50	0,000
Среднее	24,00	0,00	53,40	42,89	10,51	40,159	40,207	-0,048	6,00	5,50	0,491
Итого	672,00	0,00				1124,450	1125,790	-1,340			13,745

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru