

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: ТСЖ "Морьяк"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 23

Номер прибора: 1601509

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	33,24	29,52	3,72	26,166	26,558	-0,392	0,333	0,311	0,177	0,123
22.11.2025 23	24,00	47,78	38,81	8,97	67,179	66,945	0,234	0,574	0,511	0,604	0,547
23.11.2025 23	24,00	46,99	35,97	11,02	67,294	67,168	0,126	0,576	0,512	0,741	0,739
24.11.2025 23	24,00	47,26	36,24	11,02	65,565	65,451	0,114	0,568	0,508	0,722	0,720
25.11.2025 23	24,00	46,90	35,94	10,96	61,874	61,785	0,089	0,556	0,503	0,677	0,676
26.11.2025 23	24,00	44,54	34,47	10,07	60,089	60,021	0,068	0,527	0,478	0,599	0,582
27.11.2025 23	24,00	44,98	34,24	10,74	56,735	56,671	0,064	0,528	0,484	0,609	0,608
28.11.2025 23	24,00	45,23	34,28	10,95	57,319	57,251	0,068	0,526	0,481	0,627	0,626
29.11.2025 23	24,00	45,50	34,40	11,10	57,620	57,552	0,068	0,533	0,487	0,639	0,638
30.11.2025 23	24,00	45,21	34,41	10,80	59,539	59,470	0,069	0,553	0,504	0,642	0,641
01.12.2025 23	24,00	44,13	33,75	10,38	56,308	56,253	0,055	0,539	0,497	0,584	0,583
02.12.2025 23	24,00	46,21	34,45	11,76	55,001	54,935	0,066	0,532	0,492	0,646	0,646
03.12.2025 23	24,00	47,97	35,47	12,50	56,255	56,173	0,082	0,547	0,505	0,703	0,702
04.12.2025 23	23,67	46,84	34,42	12,42	53,300	53,237	0,063	0,543	0,504	0,661	0,660
05.12.2025 23	24,00	46,69	34,23	12,46	54,163	54,105	0,058	0,536	0,497	0,674	0,673
06.12.2025 23	24,00	46,78	34,29	12,49	55,120	55,061	0,059	0,538	0,498	0,688	0,687
07.12.2025 23	24,00	48,90	35,03	13,87	53,301	53,239	0,062	0,536	0,499	0,737	0,736
08.12.2025 23	24,00	52,74	37,57	15,17	56,056	55,963	0,093	0,544	0,501	0,848	0,846
09.12.2025 23	24,00	52,27	37,59	14,68	55,825	55,734	0,091	0,550	0,508	0,818	0,817
10.12.2025 23	24,00	52,65	38,61	14,04	62,079	61,969	0,110	0,586	0,532	0,867	0,866
11.12.2025 23	24,00	52,94	39,56	13,38	67,989	67,850	0,139	0,580	0,515	0,909	0,907
12.12.2025 23	24,00	53,85	40,29	13,56	70,036	69,884	0,152	0,592	0,521	0,948	0,945
13.12.2025 23	24,00	54,98	37,97	17,01	52,515	52,442	0,073	0,566	0,530	0,890	0,889
14.12.2025 23	24,00	63,72	41,39	22,33	52,133	52,037	0,096	0,557	0,521	1,163	1,161
15.12.2025 23	24,00	60,16	40,05	20,11	52,756	52,674	0,082	0,561	0,524	1,059	1,057
16.12.2025 23	24,00	58,67	38,92	19,75	51,903	51,831	0,072	0,564	0,529	1,023	1,022
17.12.2025 23	24,00	57,97	38,97	19,00	52,992	52,921	0,071	0,572	0,534	1,003	1,001
18.12.2025 23	24,00	54,12	37,26	16,86	52,679	52,621	0,058	0,563	0,526	0,887	0,885
19.12.2025 23	24,00	53,17	37,09	16,08	53,354	53,297	0,057	0,579	0,541	0,856	0,856
20.12.2025 23	24,00	52,58	36,44	16,14	52,148	52,099	0,049	0,588	0,552	0,840	0,839
Среднее	23,99	49,83	36,39	13,44	56,510	56,440	0,070	0,548	0,503	0,761	0,756
Итого	719,67				1695,293	1693,197	2,096			22,839	22,680

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.11.2025 23	42701,358	21871,221	659,018	344,797
20.12.2025 23	44396,651	23564,418	681,857	367,477

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru