

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: ТСЖ "Морьяк"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 21

Номер прибора: 1600313

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.02.2026 23	24,00	56,42	39,47	16,95	50,300	50,622	-0,322	0,592	0,549	0,846	0,851
22.02.2026 23	24,00	53,95	38,19	15,76	48,567	48,890	-0,323	0,580	0,540	0,764	0,769
23.02.2026 23	24,00	53,78	37,52	16,26	46,770	47,091	-0,321	0,578	0,542	0,759	0,765
24.02.2026 23	24,00	54,00	38,10	15,90	49,577	49,903	-0,326	0,588	0,546	0,786	0,791
25.02.2026 23	24,00	53,29	37,93	15,36	50,645	50,975	-0,330	0,590	0,546	0,777	0,782
26.02.2026 23	24,00	53,51	37,65	15,86	49,581	49,909	-0,328	0,587	0,545	0,785	0,790
27.02.2026 23	24,00	57,10	39,20	17,90	49,494	49,812	-0,318	0,590	0,548	0,885	0,891
28.02.2026 23	24,00	55,51	38,50	17,01	49,891	50,224	-0,333	0,592	0,549	0,847	0,853
01.03.2026 23	24,00	56,17	39,08	17,09	51,371	51,698	-0,327	0,586	0,540	0,874	0,880
02.03.2026 23	24,00	53,26	37,80	15,46	51,480	51,813	-0,333	0,588	0,542	0,795	0,800
03.03.2026 23	24,00	53,72	37,92	15,80	50,770	51,102	-0,332	0,577	0,533	0,801	0,806
04.03.2026 23	24,00	56,13	38,78	17,35	50,359	50,683	-0,324	0,585	0,542	0,873	0,878
05.03.2026 23	24,00	55,50	38,52	16,98	50,338	50,664	-0,326	0,576	0,533	0,855	0,860
06.03.2026 23	24,00	54,67	37,88	16,79	50,086	50,412	-0,326	0,583	0,540	0,840	0,846
07.03.2026 23	24,00	56,38	38,64	17,74	50,124	50,454	-0,330	0,585	0,542	0,888	0,894
08.03.2026 23	24,00	58,17	39,47	18,70	50,222	50,548	-0,326	0,586	0,543	0,937	0,943
09.03.2026 23	24,00	59,02	40,27	18,75	51,467	51,794	-0,327	0,579	0,533	0,962	0,968
10.03.2026 23	24,00	55,12	38,39	16,73	51,464	51,797	-0,333	0,588	0,542	0,858	0,863
11.03.2026 23	24,00	54,52	38,65	15,87	52,741	53,065	-0,324	0,594	0,545	0,833	0,839
12.03.2026 23	24,00	54,84	39,02	15,82	53,515	53,804	-0,289	0,596	0,546	0,843	0,847
13.03.2026 23	24,00	56,91	40,34	16,57	54,267	54,557	-0,290	0,599	0,547	0,895	0,899
14.03.2026 23	24,00	55,07	39,78	15,29	55,235	55,542	-0,307	0,595	0,542	0,840	0,844
15.03.2026 23	24,00	53,78	39,55	14,23	56,003	56,319	-0,316	0,601	0,545	0,794	0,798
16.03.2026 23	24,00	53,50	39,59	13,91	56,278	56,592	-0,314	0,604	0,548	0,782	0,786
17.03.2026 23	24,00	52,90	38,91	13,99	54,177	54,499	-0,322	0,587	0,535	0,757	0,761
18.03.2026 23	24,00	52,59	38,45	14,14	54,174	54,493	-0,319	0,572	0,520	0,760	0,765
19.03.2026 23	24,00	55,33	40,98	14,35	58,638	58,945	-0,307	0,614	0,553	0,840	0,844
20.03.2026 23	24,00	56,07	41,48	14,59	58,449	58,754	-0,305	0,614	0,554	0,851	0,856
Среднее	24,00	55,04	38,93	16,11	51,999	52,320	-0,321	0,589	0,543	0,833	0,838
Итого	672,00				1455,983	1464,961	-8,978			23,325	23,470

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.02.2026 23	38418,530	25358,594	575,986	413,051
20.03.2026 23	39874,513	26823,555	599,312	436,521

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru