

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Морьяк"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 21

Номер прибора: 1600313

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	55,11	40,80	14,31	57,389	57,699	-0,310	0,604	0,546	0,820	0,825
22.03.2026 23	24,00	55,71	41,34	14,37	57,858	58,170	-0,312	0,600	0,541	0,830	0,835
23.03.2026 23	24,00	55,13	40,85	14,28	56,655	56,960	-0,305	0,598	0,541	0,808	0,813
24.03.2026 23	24,00	54,39	40,36	14,03	56,054	56,363	-0,309	0,601	0,546	0,786	0,790
25.03.2026 23	24,00	54,85	40,22	14,63	54,756	55,069	-0,313	0,609	0,556	0,800	0,804
26.03.2026 23	24,00	54,36	40,17	14,19	55,957	56,267	-0,310	0,636	0,582	0,793	0,798
27.03.2026 23	24,00	54,56	40,45	14,11	57,101	57,407	-0,306	0,639	0,582	0,804	0,809
28.03.2026 23	24,00	54,29	40,35	13,94	57,532	57,811	-0,279	0,637	0,579	0,801	0,805
29.03.2026 23	24,00	55,10	40,92	14,18	58,183	58,439	-0,256	0,630	0,570	0,823	0,827
30.03.2026 23	24,00	55,14	40,95	14,19	57,474	57,727	-0,253	0,632	0,574	0,815	0,818
31.03.2026 23	24,00	54,21	40,09	14,12	55,766	56,006	-0,240	0,622	0,568	0,787	0,790
01.04.2026 23	24,00	54,78	40,44	14,34	56,119	56,333	-0,214	0,623	0,568	0,804	0,807
02.04.2026 23	24,00	45,87	35,80	10,07	56,819	57,195	-0,376	0,620	0,563	0,560	0,482
03.04.2026 23	24,00	55,27	41,27	14,00	58,486	58,674	-0,188	0,630	0,571	0,818	0,821
04.04.2026 23	24,00	54,68	40,28	14,40	55,013	55,209	-0,196	0,608	0,555	0,791	0,794
05.04.2026 23	24,00	54,47	40,23	14,24	55,466	55,666	-0,200	0,603	0,549	0,789	0,792
06.04.2026 23	24,00	41,08	36,02	5,06	29,987	30,100	-0,113	0,555	0,533	0,404	0,406
07.04.2026 23	24,00	51,08	37,35	13,73	50,703	50,867	-0,164	0,593	0,550	0,694	0,696
08.04.2026 23	24,00	53,25	37,34	15,91	46,970	47,105	-0,135	0,585	0,548	0,746	0,748
09.04.2026 23	24,00	55,45	38,54	16,91	47,585	47,711	-0,126	0,583	0,545	0,803	0,805
10.04.2026 23	24,00	53,67	38,14	15,53	49,771	49,864	-0,093	0,589	0,547	0,771	0,773
11.04.2026 23	24,00	53,65	38,17	15,48	50,003	50,065	-0,062	0,583	0,540	0,772	0,773
12.04.2026 23	24,00	56,42	40,05	16,37	52,147	52,200	-0,053	0,590	0,543	0,850	0,851
13.04.2026 23	24,00	51,25	37,85	13,40	44,617	44,696	-0,079	0,570	0,534	0,685	0,686
14.04.2026 23	24,00	54,40	38,53	15,87	49,227	49,272	-0,045	0,571	0,530	0,780	0,781
15.04.2026 23	24,00	36,99	29,66	7,33	19,078	19,099	-0,021	0,336	0,324	0,299	0,299
16.04.2026 23	24,00	17,42	16,71	0,71	0,000	0,000	0,000	0,189	0,195	0,000	0,000
17.04.2026 23	24,00	17,13	16,27	0,86	0,000	0,000	0,000	0,202	0,208	0,000	0,000
18.04.2026 23	24,00	17,37	16,59	0,78	0,000	0,000	0,000	0,212	0,218	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	16,97	16,24	0,73	0,000	0,000	0,000	0,219	0,225	0,000	0,000
Среднее	24,00	48,14	36,07	12,07	44,891	45,066	-0,175	0,542	0,501	0,648	0,648
Итого	720,00				1346,716	1351,974	-5,258			19,435	19,426

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	39874,513	26823,555	599,312	436,521
19.04.2026 23	41221,229	28175,529	618,746	455,947

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru