

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 18

Номер прибора: 1412203

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	50,19	40,04	10,15	118,896	117,014	1,881	0,542	0,558	1,204	1,188
22.03.2026 23	24,00	50,61	40,25	10,36	118,824	116,927	1,897	0,539	0,556	1,227	1,211
23.03.2026 23	24,00	50,49	40,24	10,24	118,710	116,852	1,858	0,543	0,560	1,213	1,197
24.03.2026 23	24,00	49,77	39,69	10,07	118,645	116,792	1,853	0,543	0,562	1,192	1,176
25.03.2026 23	24,00	50,28	39,83	10,45	116,489	114,670	1,819	0,536	0,555	1,214	1,198
26.03.2026 23	24,00	49,87	39,46	10,41	114,157	112,393	1,763	0,528	0,545	1,186	1,170
27.03.2026 23	24,00	49,89	39,66	10,23	116,565	114,752	1,813	0,536	0,558	1,190	1,174
28.03.2026 23	24,00	49,71	39,66	10,06	118,244	116,424	1,820	0,539	0,561	1,186	1,171
29.03.2026 23	24,00	50,32	40,13	10,20	117,808	115,951	1,857	0,534	0,564	1,198	1,183
30.03.2026 23	24,00	50,45	40,29	10,17	118,182	116,324	1,858	0,537	0,557	1,198	1,183
31.03.2026 23	24,00	49,40	39,41	10,02	116,990	115,224	1,766	0,533	0,560	1,169	1,155
01.04.2026 23	24,00	49,98	39,99	9,99	121,444	119,631	1,813	0,538	0,561	1,209	1,195
02.04.2026 23	24,00	50,79	40,60	10,19	121,444	119,585	1,859	0,532	0,551	1,234	1,219
03.04.2026 23	24,00	51,37	41,13	10,25	121,456	119,575	1,881	0,512	0,542	1,241	1,226
04.04.2026 23	24,00	50,79	40,62	10,17	121,888	120,016	1,872	0,505	0,535	1,235	1,221
05.04.2026 23	24,00	50,54	40,50	10,04	121,867	120,033	1,834	0,536	0,556	1,220	1,205
06.04.2026 23	24,00	51,20	40,83	10,37	121,257	119,410	1,846	0,527	0,545	1,255	1,238
07.04.2026 23	24,00	48,56	39,37	9,19	121,019	119,283	1,736	0,534	0,551	1,110	1,096
08.04.2026 23	24,00	49,14	38,99	10,15	121,148	119,345	1,803	0,538	0,559	1,226	1,211
09.04.2026 23	24,00	51,48	40,44	11,03	121,145	119,287	1,859	0,536	0,557	1,333	1,316
10.04.2026 23	24,00	49,79	39,45	10,34	121,308	119,425	1,883	0,532	0,555	1,251	1,235
11.04.2026 23	24,00	49,56	39,32	10,24	121,525	119,578	1,947	0,536	0,555	1,241	1,224
12.04.2026 23	24,00	51,95	40,83	11,13	121,572	119,588	1,984	0,533	0,558	1,349	1,331
13.04.2026 23	24,00	46,00	38,09	9,21	103,565	101,925	1,640	0,538	0,551	0,951	0,939
14.04.2026 23	24,00	49,60	39,41	10,19	122,115	120,306	1,809	0,526	0,544	1,242	1,226
15.04.2026 23	24,00	49,47	39,44	10,03	122,019	120,193	1,826	0,532	0,549	1,221	1,206
16.04.2026 23	24,00	49,80	39,71	10,09	124,895	122,945	1,950	0,530	0,557	1,257	1,241
17.04.2026 23	24,00	36,00	34,72	10,16	48,214	47,396	0,819	0,315	0,329	0,489	0,482
18.04.2026 23	24,00	23,13	25,04	0,00	0,000	0,000	0,000	0,135	0,130	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	21,44	22,17	0,00	0,000	0,000	0,000	0,072	0,073	0,000	0,000
Среднее	24,00	47,72	38,64	9,50	109,046	107,361	1,685	0,497	0,516	1,108	1,094
Итого	720,00				3271,393	3220,845	50,549			33,242	32,815

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
21.03.2026	-36681,160	1545,382
20.04.2026	-36630,613	1578,623

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru