

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 16

Номер прибора: 1414395

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	50,49	37,42	13,07	86,040	82,919	3,121	0,568	0,510	1,123	1,084
22.03.2026 23	24,00	50,89	37,62	13,26	86,152	83,021	3,131	0,561	0,490	1,142	1,101
23.03.2026 23	24,00	50,78	37,64	13,14	86,551	83,388	3,163	0,563	0,493	1,136	1,096
24.03.2026 23	24,00	50,05	37,14	12,91	86,195	83,036	3,159	0,568	0,506	1,112	1,072
25.03.2026 23	24,00	50,53	37,24	13,28	85,178	82,059	3,120	0,560	0,479	1,130	1,090
26.03.2026 23	24,00	50,15	36,87	13,28	83,701	80,619	3,082	0,555	0,476	1,111	1,071
27.03.2026 23	24,00	50,21	36,97	13,24	84,865	81,759	3,106	0,564	0,491	1,122	1,082
28.03.2026 23	24,00	49,96	37,03	12,93	85,991	82,811	3,180	0,566	0,502	1,111	1,071
29.03.2026 23	24,00	50,61	37,44	13,18	86,054	82,877	3,177	0,555	0,487	1,132	1,092
30.03.2026 23	24,00	50,73	37,51	13,23	85,921	82,766	3,155	0,561	0,489	1,135	1,095
31.03.2026 23	24,00	49,63	36,75	12,88	85,796	82,600	3,196	0,558	0,484	1,104	1,064
01.04.2026 23	24,00	50,27	37,24	13,03	87,550	84,314	3,236	0,559	0,486	1,140	1,099
02.04.2026 23	24,00	51,03	37,81	13,21	87,291	84,077	3,214	0,552	0,476	1,152	1,111
03.04.2026 23	24,00	51,64	38,49	13,15	87,425	84,214	3,211	0,543	0,450	1,149	1,107
04.04.2026 23	24,00	51,09	38,04	13,06	87,595	84,358	3,237	0,537	0,455	1,142	1,102
05.04.2026 23	24,00	50,88	37,82	13,06	87,515	84,276	3,239	0,555	0,485	1,141	1,101
06.04.2026 23	24,00	51,54	37,99	13,54	87,330	84,091	3,239	0,555	0,472	1,182	1,139
07.04.2026 23	24,00	48,90	36,93	11,98	87,119	83,846	3,273	0,549	0,475	1,042	1,004
08.04.2026 23	24,00	49,33	36,32	13,01	87,102	83,785	3,317	0,564	0,488	1,132	1,090
09.04.2026 23	24,00	51,84	37,48	14,37	86,755	83,472	3,283	0,558	0,486	1,245	1,199
10.04.2026 23	24,00	50,10	36,68	13,42	86,934	83,615	3,319	0,552	0,471	1,165	1,122
11.04.2026 23	24,00	49,85	36,56	13,29	87,280	83,927	3,353	0,557	0,485	1,159	1,115
12.04.2026 23	24,00	52,31	37,81	14,50	87,170	83,879	3,292	0,557	0,474	1,262	1,216
13.04.2026 23	23,67	47,13	36,00	12,74	75,837	72,697	3,140	0,544	0,477	0,966	0,926
14.04.2026 23	24,00	49,90	36,65	13,25	88,493	84,272	4,222	0,549	0,468	1,172	1,117
15.04.2026 23	24,00	49,78	36,77	13,01	88,706	84,477	4,229	0,560	0,473	1,153	1,099
16.04.2026 23	24,00	50,04	37,04	13,00	90,286	85,998	4,288	0,559	0,476	1,173	1,118
17.04.2026 23	24,00	44,62	33,72	11,57	65,016	61,760	3,256	0,326	0,271	0,754	0,715
18.04.2026 23	24,00	26,79	24,73	2,41	31,317	29,433	1,884	0,125	0,102	0,075	0,071
19.04.2026 23	24,00	25,73	24,14	0,00	0,000	0,000	0,000	0,109	0,081	0,000	0,000
Среднее	23,99	48,56	36,26	12,33	80,972	77,812	3,161	0,520	0,449	1,052	1,012
Итого	719,67				2429,168	2334,347	94,821			31,561	30,368

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
21.03.2026	-5818,083	2149,805
20.04.2026	-5723,262	2181,366

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru