

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.11.2025 по 20.11.2025

Потребитель: ТСЖ "Уютный дом"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 12Г

Номер прибора: 1305460

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
01.11.2025 23	24,00	17,06	15,79	1,27	0,000	0,000	0,000	0,551	0,122	0,000	0,000
02.11.2025 23	24,00	14,68	15,42	-0,74	0,000	0,000	0,000	0,551	0,041	0,000	0,000
03.11.2025 23	24,00	14,83	14,99	-0,16	0,000	0,000	0,000	0,530	0,041	0,000	0,000
04.11.2025 23	24,00	14,79	14,80	-0,01	0,000	0,000	0,000	0,551	0,031	0,000	0,000
05.11.2025 23	24,00	15,58	15,17	0,41	0,000	0,000	0,000	0,520	0,031	0,000	0,000
06.11.2025 23	24,00	15,32	15,55	-0,23	0,000	0,000	0,000	0,540	0,020	0,000	0,000
07.11.2025 23	24,00	15,07	15,49	-0,42	0,000	0,000	0,000	0,561	0,031	0,000	0,000
08.11.2025 23	24,00	14,51	15,87	-1,36	0,000	0,000	0,000	0,540	0,031	0,000	0,000
09.11.2025 23	24,00	14,36	15,94	-1,58	0,000	0,000	0,000	0,530	0,031	0,000	0,000
10.11.2025 23	24,00	64,81	32,18	32,63	42,374	43,756	-1,383	3,671	3,528	1,100	1,108
11.11.2025 23	24,00	64,33	42,90	21,43	53,677	56,350	-2,673	4,833	4,854	0,841	0,872
12.11.2025 23	24,00	63,97	46,01	17,96	42,147	42,962	-0,815	3,487	3,447	0,404	0,405
13.11.2025 23	24,00	68,63	43,13	25,50	59,275	61,598	-2,322	5,547	5,527	0,776	0,896
14.11.2025 23	24,00	66,45	45,17	21,28	64,382	68,878	-4,496	5,547	5,506	1,080	1,158
15.11.2025 23	24,00	66,31	43,86	22,45	57,273	62,678	-5,405	5,527	5,455	0,972	1,108
16.11.2025 23	24,00	66,34	44,39	21,95	56,972	62,584	-5,613	5,476	5,354	0,931	1,048
17.11.2025 23	24,00	69,46	45,64	23,82	60,106	66,293	-6,187	5,476	5,435	1,109	1,228
18.11.2025 23	24,00	69,46	42,48	26,98	40,461	44,263	-3,802	5,282	5,384	0,779	0,843
19.11.2025 23	24,00	69,48	37,43	32,05	29,196	32,113	-2,917	5,211	5,394	0,605	0,693
20.11.2025 23	24,00	59,87	38,14	21,73	28,669	31,255	-2,586	4,905	5,201	0,623	0,371
Среднее	24,00	142,62	30,02	57,62	26,727	28,637	-1,910	2,992	2,773	0,461	0,487
Итого	480,00				534,532	572,730	-38,199			9,221	9,731

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
01.11.2025	0,000	0,000
20.11.2025	-38,199	9,221

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru