

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Уютный дом"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 12Г

Номер прибора: 1305460

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	75,25	39,89	35,33	29,984	31,101	-1,117	0,541	0,562	1,058	1,099
22.03.2026 23	24,00	76,14	41,56	34,56	33,295	34,431	-1,136	0,539	0,556	1,149	1,190
23.03.2026 23	24,00	75,64	41,45	34,19	33,611	34,625	-1,014	0,537	0,557	1,148	1,184
24.03.2026 23	24,00	75,09	40,02	35,02	30,479	31,276	-0,797	0,546	0,564	1,066	1,095
25.03.2026 23	24,00	76,53	41,22	34,43	36,712	37,192	-0,480	0,552	0,560	1,262	1,281
26.03.2026 23	24,00	75,92	47,69	28,21	57,735	57,793	-0,058	0,566	0,565	1,628	1,630
27.03.2026 23	24,00	75,87	47,98	27,86	58,139	58,139	0,000	0,568	0,564	1,619	1,620
28.03.2026 23	24,00	75,08	46,59	28,21	52,682	52,878	-0,196	0,576	0,571	1,484	1,492
29.03.2026 23	24,00	75,87	44,17	31,68	41,896	42,395	-0,499	0,569	0,563	1,326	1,343
30.03.2026 23	24,00	75,87	44,43	31,43	43,058	43,390	-0,331	0,568	0,560	1,352	1,364
31.03.2026 23	24,00	74,59	43,78	30,78	42,416	42,749	-0,333	0,549	0,556	1,304	1,316
01.04.2026 23	24,00	76,00	43,88	32,12	41,504	42,029	-0,525	0,541	0,566	1,331	1,350
02.04.2026 23	24,00	60,59	37,54	32,56	22,191	22,536	-0,346	0,340	0,555	0,722	0,734
03.04.2026 23	24,00	61,15	34,34	35,71	17,160	17,460	-0,300	0,383	0,555	0,612	0,623
04.04.2026 23	24,00	74,75	39,52	34,63	32,283	32,841	-0,558	0,499	0,553	1,116	1,137
05.04.2026 23	24,00	75,25	44,61	30,62	46,705	46,701	0,004	0,500	0,563	1,428	1,430
06.04.2026 23	24,00	76,29	46,19	29,99	50,659	50,675	-0,017	0,521	0,550	1,518	1,520
07.04.2026 23	24,00	70,86	43,28	27,54	45,639	45,639	0,000	0,495	0,556	1,255	1,257
08.04.2026 23	24,00	76,95	46,38	30,49	42,590	42,775	-0,185	0,518	0,560	1,296	1,304
09.04.2026 23	24,00	79,13	45,04	34,09	43,796	44,068	-0,271	0,520	0,557	1,491	1,502
10.04.2026 23	24,00	75,52	42,03	33,07	37,471	37,634	-0,163	0,520	0,557	1,237	1,245
11.04.2026 23	24,00	75,21	38,87	36,20	31,256	31,613	-0,357	0,514	0,558	1,130	1,144
12.04.2026 23	24,00	78,68	43,02	34,96	37,667	37,970	-0,303	0,529	0,559	1,314	1,327
13.04.2026 23	24,00	75,09	39,05	35,99	29,103	30,047	-0,944	0,538	0,553	1,046	1,081
14.04.2026 23	24,00	75,74	38,70	37,04	27,907	29,429	-1,522	0,547	0,554	1,032	1,090
15.04.2026 23	24,00	74,96	38,54	36,38	27,910	29,541	-1,631	0,557	0,556	1,014	1,075
16.04.2026 23	24,00	75,33	38,68	36,63	28,121	29,813	-1,692	0,554	0,560	1,029	1,092
17.04.2026 23	24,00	51,86	33,60	35,22	13,407	14,104	-0,697	0,285	0,466	0,471	0,497
18.04.2026 23	24,00	20,02	20,59	0,00	0,000	0,000	0,000	0,221	0,417	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	18,11	17,53	0,00	0,000	0,000	0,000	0,044	0,216	0,000	0,000
Среднее	24,00	70,11	40,34	30,83	34,512	35,028	-0,516	0,491	0,540	1,115	1,134
Итого	720,00				1035,375	1050,842	-15,467			33,440	34,022

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
21.03.2026	-1655,022	1829,460
20.04.2026	-1670,490	1862,899

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru