

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 12Б

Номер прибора: 2003853

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	75,71	44,11	31,60	42,404	42,108	0,296	0,561	0,547	1,227	1,218
22.03.2026 23	24,00	76,29	43,47	32,82	39,978	39,689	0,289	0,555	0,541	1,186	1,177
23.03.2026 23	24,00	75,81	42,38	33,43	37,171	36,902	0,269	0,558	0,543	1,128	1,119
24.03.2026 23	24,00	75,48	43,48	32,00	40,533	40,255	0,278	0,564	0,551	1,196	1,187
25.03.2026 23	24,00	76,85	44,14	32,71	40,950	40,665	0,285	0,557	0,544	1,229	1,220
26.03.2026 23	24,00	75,58	43,28	32,30	39,534	39,267	0,267	0,556	0,543	1,171	1,163
27.03.2026 23	24,00	75,48	42,75	32,73	38,185	37,914	0,271	0,563	0,550	1,131	1,123
28.03.2026 23	24,00	74,89	44,34	30,55	43,236	42,939	0,297	0,569	0,555	1,212	1,204
29.03.2026 23	24,00	75,80	43,35	32,45	40,013	39,720	0,293	0,564	0,550	1,152	1,144
30.03.2026 23	24,00	75,71	42,11	33,60	35,632	35,368	0,264	0,563	0,548	1,092	1,084
31.03.2026 23	24,00	74,70	43,06	31,64	40,069	39,788	0,281	0,561	0,546	1,152	1,144
01.04.2026 23	24,00	75,88	42,70	33,18	37,556	37,285	0,271	0,559	0,545	1,127	1,119
02.04.2026 23	24,00	73,31	40,03	33,28	30,878	30,649	0,229	0,553	0,531	0,871	0,864
03.04.2026 23	24,00	74,03	38,66	35,37	27,055	26,831	0,224	0,560	0,539	0,871	0,864
04.04.2026 23	24,00	75,31	43,35	31,96	40,446	40,159	0,287	0,554	0,536	1,179	1,170
05.04.2026 23	24,00	75,05	42,26	32,79	36,385	36,114	0,271	0,558	0,541	1,100	1,092
06.04.2026 23	24,00	75,99	41,41	34,58	34,116	33,857	0,259	0,551	0,529	1,075	1,067
07.04.2026 23	24,00	70,61	42,07	28,54	44,919	44,612	0,307	0,552	0,536	1,100	1,092
08.04.2026 23	24,00	76,82	47,72	29,10	56,174	55,801	0,373	0,556	0,544	1,520	1,510
09.04.2026 23	24,00	79,17	46,53	32,64	49,152	48,813	0,339	0,558	0,544	1,461	1,451
10.04.2026 23	24,00	75,67	46,68	28,99	54,591	54,221	0,370	0,552	0,537	1,427	1,417
11.04.2026 23	24,00	75,81	49,28	26,53	63,039	62,612	0,427	0,557	0,542	1,547	1,537
12.04.2026 23	24,00	79,15	48,50	30,65	52,658	52,290	0,368	0,555	0,539	1,480	1,470
13.04.2026 23	24,00	75,51	45,49	30,02	47,951	47,622	0,329	0,549	0,534	1,300	1,291
14.04.2026 23	24,00	76,43	47,74	28,69	54,826	54,455	0,371	0,544	0,531	1,439	1,429
15.04.2026 23	24,00	75,56	46,63	28,93	51,929	51,577	0,352	0,552	0,538	1,361	1,352
16.04.2026 23	24,00	75,78	45,10	30,68	45,827	45,504	0,323	0,554	0,540	1,245	1,236
17.04.2026 23	24,00	63,57	44,34	19,23	38,730	39,726	-0,996	0,468	0,443	0,974	1,000
18.04.2026 23	24,00	57,57	52,57	5,00	63,043	62,430	0,613	0,439	0,403	0,662	0,660
19.04.2026 23	24,00	24,54	27,35	-2,81	0,000	0,000	0,000	0,197	0,205	0,000	0,000
Среднее	24,00	72,94	43,83	29,11	42,233	41,972	0,260	0,538	0,523	1,154	1,147
Итого	720,00				1266,980	1259,173	7,807			34,616	34,404

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	38172,914	37642,446	1090,442	1075,707
19.04.2026 23	39439,894	38901,619	1125,058	1110,110

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru