

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: ТСЖ "Виктория"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 4 блок 2

Номер прибора: 1801458

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	22,17	21,75	0,42	0,000	0,000	0,000	0,356	0,363	0,000	0,000
22.11.2025 23	24,00	22,17	21,80	0,37	0,000	0,000	0,000	0,355	0,363	0,000	0,000
23.11.2025 23	24,00	22,16	21,83	0,33	0,000	0,000	0,000	0,355	0,363	0,000	0,000
24.11.2025 23	24,00	28,96	25,71	3,25	20,452	20,300	0,152	0,400	0,402	0,195	0,194
25.11.2025 23	24,00	47,18	38,85	8,33	63,613	63,088	0,525	0,501	0,483	0,529	0,525
26.11.2025 23	24,00	44,60	36,64	7,96	61,784	61,279	0,505	0,494	0,474	0,489	0,485
27.11.2025 23	24,00	47,10	37,10	10,00	61,814	61,324	0,490	0,499	0,482	0,618	0,613
28.11.2025 23	24,00	47,46	37,47	9,99	60,301	59,865	0,436	0,468	0,452	0,602	0,598
29.11.2025 23	24,00	46,16	35,75	10,41	61,272	60,791	0,481	0,441	0,436	0,637	0,632
30.11.2025 23	24,00	43,96	34,23	9,73	59,984	59,517	0,467	0,442	0,440	0,582	0,578
01.12.2025 23	24,00	42,73	33,56	9,17	59,919	59,383	0,536	0,446	0,444	0,548	0,543
02.12.2025 23	24,00	46,23	35,16	11,07	59,435	59,007	0,428	0,455	0,452	0,657	0,652
03.12.2025 23	24,00	47,96	35,99	11,97	59,250	58,919	0,331	0,459	0,457	0,708	0,704
04.12.2025 23	24,00	47,86	35,95	11,91	59,793	59,528	0,265	0,462	0,460	0,711	0,708
05.12.2025 23	24,00	47,79	35,98	11,81	60,643	60,396	0,247	0,456	0,454	0,714	0,711
06.12.2025 23	24,00	47,91	35,95	11,96	60,263	60,008	0,255	0,456	0,454	0,720	0,717
07.12.2025 23	24,00	48,31	36,04	12,27	60,307	59,976	0,331	0,459	0,457	0,738	0,734
08.12.2025 23	24,00	46,18	35,10	11,08	60,087	59,710	0,377	0,457	0,455	0,664	0,660
09.12.2025 23	24,00	47,07	35,61	11,46	60,939	60,641	0,298	0,504	0,501	0,697	0,693
10.12.2025 23	24,00	48,51	37,35	11,16	67,658	67,193	0,465	0,535	0,530	0,754	0,749
11.12.2025 23	24,00	49,89	37,45	12,44	63,778	63,273	0,505	0,484	0,480	0,791	0,785
12.12.2025 23	24,00	49,16	36,35	12,81	58,545	58,114	0,431	0,470	0,468	0,749	0,743
13.12.2025 23	24,00	50,92	36,54	14,38	56,636	56,318	0,318	0,468	0,467	0,813	0,808
14.12.2025 23	24,00	58,54	39,67	18,87	56,356	56,122	0,234	0,466	0,465	1,061	1,057
15.12.2025 23	24,00	55,23	38,35	16,88	56,386	56,150	0,236	0,464	0,463	0,950	0,947
16.12.2025 23	24,00	54,04	37,67	16,37	56,337	56,056	0,281	0,464	0,464	0,921	0,916
17.12.2025 23	24,00	52,20	36,96	15,24	56,310	55,962	0,348	0,465	0,464	0,857	0,851
18.12.2025 23	24,00	48,91	37,48	11,43	74,622	74,017	0,605	0,496	0,487	0,810	0,804
19.12.2025 23	24,00	46,21	37,45	8,76	86,246	85,531	0,715	0,497	0,483	0,754	0,748
20.12.2025 23	24,00	46,04	37,22	8,82	85,379	84,294	1,085	0,498	0,485	0,752	0,742
Среднее	24,00	45,12	34,77	10,36	54,937	54,559	0,378	0,459	0,455	0,634	0,630
Итого	720,00				1648,109	1636,762	11,347			19,020	18,895

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.11.2025 23	29117,124	28995,093	362,809	362,075
20.12.2025 23	30765,233	30631,855	381,828	380,970

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru