

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Виктория"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 4 блок 1

Номер прибора: 1801437

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	47,46	40,25	7,21	103,207	101,299	1,908	0,594	0,554	0,743	0,729
22.03.2026 23	24,00	46,41	39,58	6,83	104,144	102,221	1,923	0,592	0,551	0,710	0,697
23.03.2026 23	24,00	46,82	39,80	7,02	104,753	102,826	1,927	0,594	0,553	0,733	0,720
24.03.2026 23	24,00	47,99	40,42	7,57	102,835	100,950	1,885	0,585	0,545	0,778	0,763
25.03.2026 23	24,00	48,21	40,59	7,62	103,091	101,200	1,891	0,585	0,545	0,785	0,771
26.03.2026 23	24,00	46,49	39,45	7,04	103,122	101,212	1,910	0,586	0,544	0,725	0,712
27.03.2026 23	24,00	46,10	39,18	6,92	102,974	101,070	1,904	0,587	0,546	0,712	0,699
28.03.2026 23	24,00	44,90	38,37	6,53	102,818	100,913	1,905	0,587	0,547	0,671	0,658
29.03.2026 23	24,00	47,34	40,11	7,23	103,049	101,164	1,885	0,586	0,546	0,745	0,731
30.03.2026 23	24,00	45,61	38,94	6,67	103,021	101,117	1,904	0,589	0,548	0,687	0,674
31.03.2026 23	24,00	45,95	39,09	6,86	103,190	101,291	1,899	0,574	0,533	0,707	0,694
01.04.2026 23	24,00	47,85	40,42	7,43	103,446	101,576	1,870	0,588	0,549	0,767	0,754
02.04.2026 23	24,00	54,75	35,17	19,58	63,086	61,938	1,148	0,534	0,514	0,645	0,633
03.04.2026 23	24,00	41,56	31,44	10,12	48,583	47,790	0,793	0,530	0,510	0,360	0,356
04.04.2026 23	24,00	36,22	31,25	4,97	61,198	60,098	1,100	0,531	0,517	0,448	0,440
05.04.2026 23	24,00	46,44	39,57	6,87	104,770	102,909	1,861	0,591	0,549	0,720	0,707
06.04.2026 23	24,00	53,45	34,89	18,56	61,985	60,844	1,141	0,538	0,514	0,624	0,617
07.04.2026 23	24,00	44,16	36,93	7,23	85,876	84,238	1,638	0,670	0,610	0,606	0,594
08.04.2026 23	24,00	50,11	39,03	11,08	73,891	72,552	1,339	0,731	0,662	0,818	0,803
09.04.2026 23	24,00	51,50	36,21	15,29	50,566	49,663	0,903	0,742	0,658	0,746	0,733
10.04.2026 23	24,00	47,68	32,09	15,59	38,005	37,381	0,624	0,750	0,657	0,592	0,582
11.04.2026 23	24,00	48,23	32,35	15,88	36,337	35,785	0,552	0,529	0,436	0,578	0,568
12.04.2026 23	24,00	52,18	34,18	18,00	36,068	35,531	0,537	0,434	0,336	0,648	0,638
13.04.2026 23	24,00	36,85	28,38	8,47	14,924	14,710	0,214	0,383	0,347	0,257	0,253
14.04.2026 23	24,00	20,65	19,78	0,87	0,000	0,000	0,000	0,358	0,366	0,000	0,000
15.04.2026 23	24,00	20,20	19,31	0,89	0,000	0,000	0,000	0,358	0,366	0,000	0,000
16.04.2026 23	24,00	19,94	19,01	0,93	0,000	0,000	0,000	0,358	0,366	0,000	0,000
17.04.2026 23	24,00	19,93	18,98	0,95	0,000	0,000	0,000	0,358	0,366	0,000	0,000
18.04.2026 23	24,00	20,32	19,36	0,96	0,000	0,000	0,000	0,358	0,366	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	20,73	19,24	1,49	0,000	0,000	0,000	0,435	0,444	0,000	0,000
Среднее	24,00	41,53	33,45	8,09	63,831	62,676	1,155	0,541	0,505	0,527	0,518
Итого	720,00				1914,939	1880,278	34,661			15,803	15,528

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	39997,374	41118,464	468,329	482,345
19.04.2026 23	41912,313	42998,742	484,132	497,873

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru