

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/02/22г. - 21/03/22г.

Абонент: г. Туапсе, ул. Свободы, д. 24

Заводской номер 00259844

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0х5628 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
19/02/22	55,36	44,94	10,42	285,72	0,00	285,72	2,975	24	0	*
20/02/22	55,84	45,22	10,62	285,19	0,00	285,19	3,025	24	0	*
21/02/22	57,08	45,99	11,09	286,03	0,00	286,03	3,172	24	0	*
22/02/22	57,36	46,42	10,94	285,95	0,00	285,95	3,123	24	0	*
23/02/22	56,82	46,28	10,54	286,73	0,00	286,73	3,018	24	0	*
24/02/22	56,56	46,28	10,28	286,67	0,00	286,67	2,944	24	0	*
25/02/22	49,88	42,28	7,60	298,67	0,00	298,67	2,258	24	0	*
26/02/22	45,79	39,39	6,40	307,25	0,00	307,25	1,966	24	0	*
27/02/22	46,69	39,64	7,05	305,16	0,00	305,16	2,147	24	0	*
28/02/22	48,50	40,81	7,69	304,32	0,00	304,32	2,336	24	0	*
01/03/22	45,13	38,52	6,61	304,37	0,00	304,37	2,008	24	0	*
02/03/22	48,10	40,41	7,69	304,18	0,00	304,18	2,338	24	0	*
03/03/22	47,63	40,14	7,49	303,90	0,00	303,90	2,276	24	0	*
04/03/22	50,24	41,24	9,00	284,41	0,00	284,41	2,582	24	0	*
05/03/22	54,62	43,13	11,49	257,15	0,00	257,15	2,956	24	0	*
06/03/22	55,42	43,60	11,82	256,07	0,00	256,07	3,023	24	0	*
07/03/22	56,18	44,17	12,01	256,89	0,00	256,89	3,082	24	0	*
08/03/22	55,24	43,51	11,73	257,01	0,00	257,01	3,013	24	0	*
09/03/22	57,65	44,94	12,71	257,38	0,00	257,38	3,272	24	0	*
10/03/22	56,54	43,25	13,29	228,65	0,00	228,65	2,921	24	0	*
11/03/22	56,85	43,78	13,07	237,08	0,00	237,08	3,095	24	0	*
12/03/22	55,84	43,17	12,67	237,92	0,00	237,92	3,011	24	0	*
13/03/22	56,42	43,53	12,89	236,96	0,00	236,96	3,052	24	0	*
14/03/22	55,79	42,61	13,18	210,00	0,00	210,00	2,709	24	0	*
15/03/22	58,25	44,31	13,94	238,70	0,00	238,70	3,323	24	0	*
16/03/22	58,58	44,63	13,95	238,75	0,00	238,75	3,329	24	0	*
17/03/22	60,87	45,99	14,88	237,58	0,00	237,58	3,530	24	0	*
18/03/22	64,74	48,30	16,44	236,72	0,00	236,72	3,885	24	0	*
19/03/22	66,51	49,61	16,90	242,54	0,00	242,54	4,096	24	0	*
20/03/22	65,48	49,18	16,30	237,20	0,00	237,20	3,864	24	0	*
21/03/22	65,77	49,59	16,18	244,32	0,00	244,32	3,950	24	0	*
Итого:				8239,47	0,00	8239,47	92,279	744	0	*
Средние:	55,54	44,03	11,51							

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
------	----	----	----	----	-----	-----

	т	т	т	Гкал	ч	ч
18/02/2224:00	59864,53	27585,98	32278,55	606,148	11607	0
21/03/2224:00	68104,00	27585,98	40518,02	698,427	12351	0
Итого:	8239,47	0,00	8239,47	92,279	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12365ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации