

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: ТСЖ "Аврора"

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 35

Номер прибора: 2402897

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.04.2026 23	24,00	40,82	37,39	3,43	132,847	124,083	8,764	5,13	3,87	0,692
22.04.2026 23	24,00	40,33	36,90	3,43	131,073	124,249	6,824	5,14	3,87	0,629
23.04.2026 23	24,00	38,68	35,14	3,54	127,105	119,685	7,420	5,04	3,84	0,621
24.04.2026 23	24,00	38,41	33,89	4,52	100,280	93,636	6,644	4,91	4,17	0,579
25.04.2026 23	24,00	37,16	31,80	5,36	77,537	69,136	8,401	4,78	4,47	0,600
26.04.2026 23	24,00	36,84	31,55	5,29	78,265	69,588	8,677	4,78	4,45	0,590
27.04.2026 23	24,00	37,58	32,03	5,55	76,768	68,324	8,444	4,78	4,47	0,604
28.04.2026 23	24,00	37,57	31,95	5,62	75,510	67,972	7,538	4,77	4,47	0,592
29.04.2026 23	24,00	37,30	31,71	5,59	75,042	67,459	7,583	4,78	4,49	0,579
30.04.2026 23	24,00	36,79	31,37	5,42	75,955	68,391	7,564	4,78	4,47	0,571
01.05.2026 23	24,00	37,36	31,74	5,62	75,038	67,966	7,072	4,78	4,48	0,570
02.05.2026 23	24,00	37,00	31,31	5,69	75,382	67,297	8,085	4,77	4,48	0,598
03.05.2026 23	24,00	36,56	31,07	5,49	77,316	69,252	8,064	4,77	4,45	0,587
04.05.2026 23	24,00	37,63	31,97	5,66	75,800	68,312	7,488	4,78	4,47	0,591
05.05.2026 23	24,00	37,67	32,08	5,59	75,589	67,526	8,063	4,78	4,48	0,598
06.05.2026 23	24,00	38,01	32,35	5,66	74,528	67,835	6,693	4,79	4,49	0,564
07.05.2026 23	24,00	35,63	30,68	4,95	70,522	63,289	7,233	4,73	4,47	0,521
08.05.2026 23	24,00	32,61	28,14	4,47	66,023	58,685	7,338	4,72	4,46	0,542
09.05.2026 23	24,00	37,87	32,34	5,53	74,677	67,630	7,047	4,80	4,51	0,560
10.05.2026 23	24,00	38,02	32,66	5,36	77,283	68,779	8,504	4,80	4,49	0,595
11.05.2026 23	24,00	37,92	32,65	5,27	77,155	68,714	8,441	4,80	4,49	0,583
12.05.2026 23	24,00	37,50	32,21	5,29	74,440	67,342	7,098	4,81	4,52	0,546
13.05.2026 23	24,00	37,16	32,00	5,16	75,857	67,615	8,242	4,81	4,51	0,565
14.05.2026 23	24,00	37,53	32,44	5,09	75,415	68,535	6,880	4,80	4,49	0,535
15.05.2026 23	24,00	37,92	32,51	5,41	72,970	65,958	7,012	4,80	4,53	0,542
16.05.2026 23	24,00	37,96	32,69	5,27	75,725	67,853	7,872	4,80	4,51	0,577
17.05.2026 23	24,00	37,80	32,61	5,19	77,729	68,891	8,838	4,79	4,48	0,589
18.05.2026 23	24,00	37,48	32,14	5,34	73,404	66,020	7,384	4,80	4,52	0,551
19.05.2026 23	24,00	37,32	32,10	5,22	74,386	67,424	6,962	4,80	4,52	0,537
20.05.2026 23	24,00	39,59	33,89	5,70	74,926	67,519	7,407	4,81	4,52	0,579
Среднее	24,00	37,60	32,44	5,16	81,485	73,832	7,653	4,82	4,41	0,580
Итого	720,00				2444,547	2214,965	229,582			17,386

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.04.2026	7018,069	6587,023	415,255	41,278
20.05.2026	9462,616	8801,988	639,335	58,663

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru