

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.05.2026 по 20.06.2026

Потребитель: ТСЖ "Аврора"

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 3Б

Номер прибора: 2402897

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.05.2026 23	24,00	39,78	34,13	5,65	76,568	68,109	8,459	4,79	4,49	0,608
22.05.2026 23	24,00	40,39	34,54	5,85	73,485	66,790	6,695	4,80	4,52	0,569
23.05.2026 23	24,00	39,48	34,00	5,48	76,095	68,301	7,794	4,80	4,50	0,589
24.05.2026 23	24,00	37,86	32,76	5,10	71,871	64,109	7,762	4,74	4,46	0,547
25.05.2026 23	24,00	33,01	29,53	3,48	61,055	54,831	6,224	4,65	4,43	0,477
26.05.2026 23	24,00	38,70	32,87	5,83	62,087	54,576	7,511	4,64	4,40	0,515
27.05.2026 23	24,00	40,27	34,36	5,91	71,159	64,744	6,415	4,80	4,54	0,556
28.05.2026 23	24,00	39,99	34,29	5,70	72,166	65,329	6,837	4,80	4,53	0,550
29.05.2026 23	23,98	39,55	33,85	5,70	70,485	64,336	6,149	4,80	4,55	0,528
30.05.2026 23	24,00	39,47	33,54	5,93	70,952	63,764	7,188	4,78	4,54	0,562
31.05.2026 23	24,00	39,23	33,64	5,59	75,392	66,534	8,858	4,79	4,50	0,609
01.06.2026 23	24,00	15,95	14,73	1,22	28,096	25,181	2,915	3,84	3,84	0,123
02.06.2026 23	24,00	5,69	8,25	-2,56	1,463	0,171	1,292	2,76	2,89	-0,004
03.06.2026 23	24,00	6,83	4,92	1,91	0,954	0,152	0,802	2,76	2,91	-0,002
04.06.2026 23	24,00	6,77	5,36	1,41	0,738	0,150	0,588	2,79	2,94	-0,001
05.06.2026 23	24,00	9,94	7,29	2,65	0,723	0,021	0,702	2,54	2,69	0,000
06.06.2026 23	24,00	12,53	9,14	3,39	0,729	0,104	0,625	2,75	2,90	0,003
07.06.2026 23	24,00	12,51	9,76	2,75	0,855	0,132	0,723	2,71	2,87	0,003
08.06.2026 23	24,00	12,23	9,54	2,69	0,962	0,104	0,858	2,73	2,88	0,003
09.06.2026 23	24,00	12,31	10,05	2,26	1,054	0,138	0,916	2,59	2,74	0,003
10.06.2026 23	24,00	35,75	28,05	7,70	35,696	29,276	6,420	4,08	3,44	0,361
11.06.2026 23	24,00	45,93	40,26	5,67	72,111	65,858	6,253	4,81	4,54	0,577
12.06.2026 23	24,00	46,03	40,35	5,68	71,709	65,430	6,279	4,81	4,55	0,575
13.06.2026 23	24,00	46,12	40,54	5,58	72,066	66,083	5,983	4,81	4,54	0,564
14.06.2026 23	24,00	44,36	39,12	5,24	73,085	65,087	7,998	4,81	4,54	0,592
15.06.2026 23	24,00	46,67	41,19	5,48	73,637	66,822	6,815	4,81	4,52	0,592
16.06.2026 23	24,00	46,78	41,15	5,63	71,285	65,155	6,130	4,81	4,54	0,569
17.06.2026 23	24,00	46,52	40,95	5,57	70,621	64,479	6,142	4,81	4,55	0,553
18.06.2026 23	24,00	46,94	41,49	5,45	71,635	65,025	6,610	4,81	4,54	0,576
19.06.2026 23	24,00	46,98	41,57	5,41	71,624	64,771	6,853	4,82	4,56	0,580
20.06.2026 23	24,00	36,53	31,37	5,16	70,935	64,500	6,435	4,81	4,56	0,502
Среднее	24,00	32,62	28,15	4,47	50,687	45,486	5,201	4,20	4,03	0,396
Итого	743,98				1571,293	1410,062	161,231			12,280

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.05.2026	9462,616	8801,988	639,335	58,663
20.06.2026	11033,909	10212,050	796,419	70,943

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru