

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.08.2026 по 20.09.2026

Потребитель: ТСЖ "Аврора"

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 3Б

Номер прибора: 2402897

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.08.2026 23	24,00	35,06	55,00	-19,94	72,407	65,794	6,613	4,80	4,53	-1,116
22.08.2026 23	24,00	36,39	55,00	-18,61	72,284	66,376	5,908	4,81	4,53	-1,048
23.08.2026 23	24,00	36,89	55,00	-18,11	72,800	66,522	6,278	4,80	4,52	-1,006
24.08.2026 23	24,00	37,86	55,00	-17,14	55,339	49,518	5,821	4,70	4,41	-0,643
25.08.2026 23	24,00	38,43	55,00	-16,57	41,856	36,045	5,811	4,82	4,46	-0,417
26.08.2026 23	24,00	38,57	55,00	-16,43	48,225	41,529	6,696	4,81	4,45	-0,487
27.08.2026 23	24,00	37,12	55,00	-17,88	71,143	64,866	6,277	4,80	4,55	-0,970
28.08.2026 23	24,00	37,20	55,00	-17,80	70,892	65,298	5,594	4,80	4,54	-0,974
29.08.2026 23	24,00	37,87	55,00	-17,13	72,733	66,380	6,353	4,80	4,52	-0,944
30.08.2026 23	24,00	39,08	55,00	-15,92	73,805	67,427	6,378	4,80	4,51	-0,859
31.08.2026 23	24,00	39,47	55,00	-15,53	74,678	67,971	6,707	4,80	4,51	-0,831
01.09.2026 23	24,00	35,78	55,00	-19,22	56,200	52,172	4,028	4,62	4,44	-0,717
02.09.2026 23	24,00	38,09	55,00	-16,91	71,114	64,779	6,335	4,80	4,53	-0,899
03.09.2026 23	24,00	39,09	55,00	-15,91	72,008	66,189	5,819	4,81	4,54	-0,864
04.09.2026 23	24,00	35,95	55,00	-19,05	70,608	64,700	5,908	4,80	4,54	-1,047
05.09.2026 23	24,00	35,57	55,00	-19,43	72,594	66,136	6,458	4,79	4,52	-1,090
06.09.2026 23	24,00	36,26	55,00	-18,74	72,779	66,621	6,158	4,80	4,50	-1,065
07.09.2026 23	24,00	39,03	55,00	-15,97	71,116	65,132	5,984	4,80	4,53	-0,836
08.09.2026 23	24,00	38,53	55,00	-16,47	72,306	65,793	6,513	4,79	4,52	-0,877
09.09.2026 23	24,00	38,66	55,00	-16,34	72,582	65,866	6,716	4,79	4,52	-0,857
10.09.2026 23	24,00	35,91	55,00	-19,09	74,481	66,495	7,986	4,79	4,51	-1,040
11.09.2026 23	24,00	38,81	55,00	-16,19	72,232	65,956	6,276	4,79	4,52	-0,860
12.09.2026 23	24,00	38,86	55,00	-16,14	72,748	66,522	6,226	4,79	4,51	-0,860
13.09.2026 23	24,00	38,24	55,00	-16,76	74,540	66,957	7,583	4,79	4,50	-0,886
14.09.2026 23	24,00	38,95	55,00	-16,05	72,527	66,396	6,131	4,80	4,52	-0,857
15.09.2026 23	24,00	37,33	55,00	-17,67	71,240	65,928	5,312	4,79	4,53	-0,992
16.09.2026 23	24,00	37,40	55,00	-17,60	71,168	65,369	5,799	4,78	4,52	-0,970
17.09.2026 23	24,00	34,46	55,00	-20,54	71,822	65,593	6,229	4,79	4,52	-1,108
18.09.2026 23	24,00	34,60	55,00	-20,40	72,223	66,037	6,186	4,79	4,51	-1,104
19.09.2026 23	24,00	31,74	55,00	-23,26	73,732	66,824	6,908	4,80	4,51	-1,337
20.09.2026 23	24,00	36,04	55,00	-18,96	73,277	66,945	6,332	4,79	4,50	-1,071
Среднее	24,00	37,20	55,00	-17,80	69,595	63,359	6,236	4,79	4,51	-0,924
Итого	744,00				2157,459	1964,136	193,323			-28,632

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.08.2026	15322,943	14141,307	1147,003	99,338
20.09.2026	17480,402	16105,443	1353,800	70,706

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru