

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: ТСЖ "Виктория"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 2 блок 1

Номер прибора: 1801178

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	20,00	19,43	0,57	0,000	0,000	0,000	0,256	0,255	0,000	0,000
22.11.2025 23	24,00	19,92	19,45	0,47	0,000	0,000	0,000	0,256	0,255	0,000	0,000
23.11.2025 23	24,00	19,90	19,51	0,39	0,000	0,000	0,000	0,256	0,254	0,000	0,000
24.11.2025 23	24,00	27,26	24,79	2,47	25,507	25,168	0,339	0,323	0,309	0,177	0,176
25.11.2025 23	24,00	47,20	41,95	5,25	105,618	104,691	0,927	0,493	0,427	0,555	0,550
26.11.2025 23	24,00	44,68	40,12	4,56	107,518	106,341	1,177	0,485	0,419	0,490	0,485
27.11.2025 23	24,00	47,17	41,86	5,31	106,941	105,602	1,339	0,490	0,427	0,568	0,561
28.11.2025 23	24,00	47,54	42,12	5,42	101,200	99,952	1,248	0,458	0,398	0,550	0,544
29.11.2025 23	24,00	46,28	40,47	5,81	108,554	107,432	1,122	0,429	0,384	0,630	0,623
30.11.2025 23	24,00	44,11	38,68	5,43	110,490	109,859	0,631	0,430	0,389	0,600	0,596
01.12.2025 23	24,00	42,61	37,58	5,03	109,882	109,589	0,293	0,434	0,393	0,553	0,552
02.12.2025 23	24,00	46,31	40,04	6,27	109,302	108,633	0,669	0,442	0,402	0,685	0,680
03.12.2025 23	24,00	48,09	41,29	6,80	109,226	108,436	0,790	0,446	0,407	0,742	0,736
04.12.2025 23	24,00	47,98	40,69	7,29	99,592	98,903	0,689	0,452	0,408	0,723	0,718
05.12.2025 23	24,00	47,90	40,27	7,63	95,114	94,448	0,666	0,447	0,400	0,725	0,720
06.12.2025 23	24,00	48,02	40,28	7,74	94,389	93,795	0,594	0,447	0,401	0,731	0,726
07.12.2025 23	24,00	48,44	40,44	8,00	94,863	94,176	0,687	0,450	0,403	0,758	0,752
08.12.2025 23	24,00	46,31	38,95	7,36	94,705	94,346	0,359	0,448	0,402	0,696	0,694
09.12.2025 23	24,00	47,19	39,38	7,81	96,543	96,120	0,423	0,497	0,447	0,746	0,742
10.12.2025 23	24,00	48,62	41,08	7,54	107,862	106,759	1,103	0,530	0,470	0,814	0,805
11.12.2025 23	24,00	50,03	41,64	8,39	101,173	100,025	1,148	0,476	0,423	0,847	0,837
12.12.2025 23	24,00	49,04	40,54	8,50	92,394	91,580	0,814	0,460	0,417	0,786	0,779
13.12.2025 23	24,00	50,81	41,17	9,64	89,567	88,756	0,811	0,457	0,416	0,862	0,855
14.12.2025 23	24,00	58,65	45,60	13,05	89,629	88,650	0,979	0,454	0,414	1,168	1,155
15.12.2025 23	24,00	55,04	43,32	11,72	89,783	88,845	0,938	0,453	0,413	1,051	1,040
16.12.2025 23	24,00	54,14	42,62	11,52	89,732	88,807	0,925	0,454	0,414	1,033	1,022
17.12.2025 23	24,00	52,38	41,64	10,74	89,440	88,795	0,645	0,454	0,414	0,960	0,953
18.12.2025 23	24,00	49,07	41,38	7,69	124,045	123,570	0,475	0,494	0,419	0,892	0,888
19.12.2025 23	24,00	46,37	40,88	5,49	147,925	147,860	0,065	0,501	0,404	0,814	0,813
20.12.2025 23	24,00	46,21	40,64	5,57	146,099	145,995	0,104	0,501	0,407	0,814	0,814
Среднее	24,00	44,91	38,26	6,65	91,236	90,571	0,665	0,439	0,393	0,666	0,660
Итого	720,00				2737,093	2717,133	19,960			19,968	19,815

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.11.2025 23	40666,717	40192,500	395,841	391,073
20.12.2025 23	43403,810	42909,633	415,810	410,888

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru