

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Бригантин"

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 47

Тип прибора: СПТ944

Номер прибора: 11545

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	55,71	41,06	14,65	56,183	55,852	0,331	0,588	0,539	0,820	0,818
22.03.2026 23	24,00	55,48	41,04	14,44	56,483	56,149	0,334	0,588	0,539	0,815	0,811
23.03.2026 23	24,00	56,09	41,30	14,79	56,465	56,044	0,421	0,588	0,539	0,835	0,829
24.03.2026 23	24,00	56,01	41,10	14,92	56,270	55,950	0,321	0,588	0,539	0,839	0,835
25.03.2026 23	24,00	56,42	41,23	15,20	56,260	55,947	0,313	0,588	0,539	0,854	0,850
26.03.2026 23	24,00	56,42	41,18	15,24	56,359	55,948	0,411	0,588	0,539	0,857	0,853
27.03.2026 23	24,00	56,33	41,17	15,16	56,361	56,048	0,314	0,588	0,539	0,853	0,849
28.03.2026 23	24,00	56,67	41,40	15,27	56,353	56,043	0,310	0,588	0,539	0,858	0,856
29.03.2026 23	24,00	55,50	41,13	14,37	56,876	56,544	0,332	0,588	0,539	0,818	0,812
30.03.2026 23	24,00	55,69	41,40	14,28	58,055	57,630	0,425	0,588	0,539	0,828	0,823
31.03.2026 23	24,00	56,25	41,25	15,00	56,955	56,641	0,314	0,588	0,539	0,852	0,850
01.04.2026 23	24,00	56,51	41,20	15,31	55,765	55,452	0,313	0,588	0,539	0,852	0,849
02.04.2026 23	24,00	42,35	34,52	7,83	56,173	56,070	0,104	0,588	0,539	0,456	0,439
03.04.2026 23	24,00	39,15	32,25	6,90	57,385	57,124	0,261	0,588	0,539	0,390	0,394
04.04.2026 23	24,00	52,31	38,91	13,40	56,176	55,898	0,278	0,588	0,539	0,751	0,749
05.04.2026 23	24,00	55,30	40,47	14,82	55,700	55,468	0,232	0,588	0,539	0,825	0,822
06.04.2026 23	24,00	53,41	39,85	13,56	56,637	56,473	0,164	0,588	0,539	0,769	0,766
07.04.2026 23	24,00	56,94	41,50	15,43	56,839	56,735	0,104	0,588	0,539	0,873	0,876
08.04.2026 23	24,00	61,25	43,09	18,16	56,321	56,105	0,216	0,588	0,539	1,016	1,019
09.04.2026 23	24,00	65,01	44,67	20,33	56,106	55,870	0,236	0,588	0,539	1,138	1,136
10.04.2026 23	24,00	65,00	44,91	20,09	56,300	56,062	0,238	0,588	0,539	1,131	1,126
11.04.2026 23	24,00	63,71	44,59	19,12	56,730	56,464	0,265	0,588	0,539	1,086	1,080
12.04.2026 23	24,00	60,66	43,29	17,37	56,723	56,396	0,328	0,588	0,539	0,989	0,979
13.04.2026 23	24,00	57,58	41,90	15,69	56,516	56,426	0,090	0,588	0,539	0,890	0,885
14.04.2026 23	24,00	58,84	42,09	16,75	55,799	55,631	0,168	0,588	0,539	0,932	0,932
15.04.2026 23	24,00	60,44	42,89	17,55	55,554	55,415	0,139	0,588	0,539	0,974	0,972
16.04.2026 23	23,93	51,96	40,14	11,82	60,328	59,241	1,087	0,588	0,539	0,699	0,700
17.04.2026 23	23,14	53,18	42,97	10,21	20,196	19,716	0,480	0,588	0,539	0,250	0,201
18.04.2026 23	23,20	19,41	19,01	0,40	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	18,65	18,46	0,19	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	23,94	53,61	39,67	13,94	51,596	51,311	0,284	0,588	0,539	0,775	0,770
Итого	718,26				1547,869	1539,343	8,526			23,253	23,111

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	58172,369	57015,457	787,066
20.04.2026	59720,238	58554,800	810,319

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru