

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 15583

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.10.2025 23	24,00	56,63	43,31	13,32	54,281	42,067	12,214	6,056	5,703	1,090
22.10.2025 23	24,00	56,87	44,38	12,49	56,409	44,986	11,423	5,963	5,555	1,071
23.10.2025 23	24,00	56,98	44,26	12,72	56,839	45,575	11,264	5,843	5,426	1,073
24.10.2025 23	24,00	57,40	44,85	12,55	56,104	44,251	11,853	5,850	5,434	1,090
25.10.2025 23	24,00	58,00	44,57	13,44	54,139	41,183	12,956	5,944	5,595	1,141
26.10.2025 23	24,00	56,53	44,57	11,96	57,460	44,336	13,124	5,805	5,408	1,117
27.10.2025 23	24,00	58,03	44,47	13,55	54,174	42,836	11,338	5,941	5,544	1,095
28.10.2025 23	24,00	58,73	44,84	13,89	52,113	40,349	11,764	6,061	5,725	1,107
29.10.2025 23	24,00	52,41	41,79	10,62	46,131	34,254	11,877	5,614	5,271	0,852
30.10.2025 23	24,00	56,00	44,41	11,59	40,321	27,748	12,573	5,809	5,484	0,878
31.10.2025 23	24,00	58,05	45,23	12,82	57,959	44,898	13,061	5,907	5,497	1,175
01.11.2025 23	24,00	56,07	43,98	12,09	56,901	44,752	12,150	5,884	5,488	1,072
02.11.2025 23	24,00	59,23	44,55	14,68	51,663	38,995	12,668	6,132	5,734	1,167
03.11.2025 23	24,00	58,78	44,16	14,62	50,340	37,705	12,635	6,181	5,876	1,131
04.11.2025 23	24,00	60,29	46,26	14,03	55,482	42,859	12,623	5,978	5,598	1,209
05.11.2025 23	24,00	56,26	44,46	11,80	56,947	44,703	12,244	5,815	5,407	1,077
06.11.2025 23	24,00	57,91	45,41	12,50	55,814	44,068	11,746	5,854	5,441	1,086
07.11.2025 23	24,00	57,24	43,89	13,35	51,822	40,107	11,715	6,019	5,678	1,052
08.11.2025 23	24,00	62,02	47,92	14,10	53,553	41,643	11,910	5,974	5,614	1,176
09.11.2025 23	24,00	60,47	47,08	13,39	54,990	43,223	11,767	5,882	5,512	1,141
10.11.2025 23	24,00	59,22	45,15	14,07	49,094	38,065	11,029	6,129	5,802	1,044
11.11.2025 23	24,00	60,03	46,19	13,84	48,867	38,069	10,799	6,108	5,789	1,041
12.11.2025 23	24,00	60,89	47,38	13,51	52,820	42,242	10,578	5,971	5,606	1,078
13.11.2025 23	24,00	60,98	47,23	13,75	54,049	43,150	10,899	5,941	5,569	1,114
14.11.2025 23	24,00	57,78	45,01	12,77	51,796	40,357	11,439	6,016	5,672	1,039
15.11.2025 23	24,00	56,73	44,29	12,43	51,977	38,766	13,212	6,070	5,766	1,074
16.11.2025 23	24,00	58,54	46,27	12,27	54,989	41,309	13,679	5,900	5,567	1,153
17.11.2025 23	24,00	57,27	44,94	12,33	54,404	42,833	11,571	5,915	5,555	1,047
18.11.2025 23	24,00	58,80	44,80	13,99	48,292	37,462	10,830	6,140	5,824	1,026
19.11.2025 23	24,00	57,63	43,85	13,77	47,278	35,263	12,016	6,156	5,897	1,033
20.11.2025 23	24,00	61,75	47,35	14,40	50,915	39,358	11,556	5,926	5,616	1,129
Среднее	24,00	58,18	45,06	13,12	52,836	40,884	11,952	5,961	5,602	1,083
Итого	743,99				1637,923	1267,407	370,516			33,578

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.10.2025	25552,519	19768,836	377,342
20.11.2025	27190,442	21036,244	410,920

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru