

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 15583

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	39,06	32,72	6,33	193,974	193,945	0,029	0,497	0,363	1,221	1,228
22.11.2025 23	24,00	32,95	29,59	3,37	194,518	194,395	0,123	0,496	0,361	0,678	0,655
23.11.2025 23	24,00	29,74	27,47	2,26	195,098	194,930	0,169	0,491	0,356	0,466	0,44
24.11.2025 23	24,00	37,92	32,39	5,53	195,574	195,581	-0,007	0,483	0,347	1,091	1,082
25.11.2025 23	24,00	39,49	33,52	5,98	205,141	205,283	-0,142	0,496	0,369	1,231	1,227
26.11.2025 23	24,00	34,98	31,16	3,82	225,548	225,695	-0,147	0,495	0,372	0,893	0,862
27.11.2025 23	24,00	39,64	33,74	5,90	226,455	226,602	-0,147	0,499	0,374	1,327	1,337
28.11.2025 23	24,00	40,66	34,44	6,22	225,540	225,754	-0,214	0,492	0,369	1,412	1,403
29.11.2025 23	24,00	40,84	34,47	6,37	223,673	223,881	-0,207	0,491	0,370	1,428	1,425
30.11.2025 23	24,00	40,44	34,28	6,17	224,244	224,448	-0,204	0,489	0,367	1,388	1,384
01.12.2025 23	24,00	40,63	33,72	6,91	216,209	216,332	-0,123	0,459	0,345	1,471	1,494
02.12.2025 23	24,00	53,40	40,01	13,39	207,812	207,765	0,047	0,490	0,385	2,764	2,782
03.12.2025 23	24,00	53,83	40,36	13,47	207,518	207,556	-0,039	0,497	0,393	2,797	2,797
04.12.2025 23	24,00	58,32	42,53	15,78	207,760	207,899	-0,140	0,501	0,396	3,263	3,281
05.12.2025 23	24,00	58,81	42,84	15,97	207,720	207,832	-0,112	0,483	0,378	3,314	3,319
06.12.2025 23	24,00	59,45	43,31	16,14	208,295	208,423	-0,128	0,489	0,384	3,355	3,365
07.12.2025 23	24,00	58,67	42,94	15,73	208,778	208,915	-0,137	0,483	0,377	3,279	3,287
08.12.2025 23	24,00	57,96	42,95	15,01	209,276	209,433	-0,157	0,496	0,390	3,158	3,144
09.12.2025 23	23,99	53,30	40,82	12,48	200,653	200,840	-0,187	0,507	0,402	2,546	2,506
10.12.2025 23	24,00	48,37	38,01	10,37	214,211	214,376	-0,165	0,494	0,383	2,238	2,222
11.12.2025 23	24,00	54,79	41,17	13,62	216,753	216,903	-0,150	0,488	0,374	2,952	2,953
12.12.2025 23	24,00	61,71	44,61	17,10	218,080	218,366	-0,286	0,504	0,388	3,710	3,733
13.12.2025 23	24,00	63,55	45,30	18,25	213,281	213,594	-0,313	0,483	0,372	3,883	3,898
14.12.2025 23	24,00	62,69	44,25	18,45	208,846	209,053	-0,207	0,474	0,368	3,852	3,856
15.12.2025 23	24,00	63,53	44,60	18,93	207,275	207,467	-0,192	0,478	0,374	3,919	3,928
16.12.2025 23	24,00	63,42	44,31	19,11	203,350	203,540	-0,190	0,470	0,370	3,886	3,890
17.12.2025 23	24,00	63,92	44,62	19,30	202,797	202,979	-0,182	0,474	0,375	3,916	3,917
18.12.2025 23	24,00	63,39	44,62	18,77	202,552	202,797	-0,245	0,476	0,376	3,803	3,807
19.12.2025 23	24,00	63,49	44,93	18,56	202,415	202,679	-0,264	0,479	0,379	3,757	3,762
20.12.2025 23	24,00	62,69	44,89	17,80	205,203	205,436	-0,233	0,467	0,365	3,657	3,656
Среднее	24,00	51,39	39,15	12,24	209,285	209,423	-0,138	0,487	0,374	2,555	2,555
Итого	719,98				6278,550	6282,700	-4,150			76,654	76,645

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.11.2025	50656,040	49335,234	781,069
20.12.2025	56934,590	55617,934	857,723

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru