

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 15583

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.03.2026 23	24,00	62,11	48,36	13,75	51,951	40,480	11,472	6,131	5,795	1,129
22.03.2026 23	24,00	62,04	48,71	13,32	54,525	42,134	12,391	5,996	5,650	1,178
23.03.2026 23	24,00	62,43	48,54	13,88	52,141	41,836	10,305	6,099	5,743	1,088
24.03.2026 23	24,00	61,41	48,25	13,16	54,381	42,785	11,596	6,015	5,656	1,132
25.03.2026 23	24,00	62,09	48,29	13,79	52,218	41,203	11,014	6,109	5,766	1,113
26.03.2026 23	24,00	62,23	48,03	14,19	51,116	40,721	10,395	6,115	5,776	1,088
27.03.2026 23	24,00	62,31	48,20	14,11	50,881	40,843	10,039	6,131	5,789	1,072
28.03.2026 23	24,00	61,63	48,17	13,46	52,690	41,416	11,274	6,080	5,736	1,114
29.03.2026 23	24,00	59,92	47,38	12,53	52,961	41,351	11,611	6,065	5,732	1,078
30.03.2026 23	24,00	61,82	48,33	13,49	53,281	43,415	9,866	5,990	5,623	1,066
31.03.2026 23	24,00	61,58	48,06	13,52	53,968	42,697	11,271	6,040	5,674	1,128
01.04.2026 23	24,00	61,44	47,23	14,22	50,305	39,395	10,910	6,163	5,841	1,091
02.04.2026 23	24,00	59,59	46,24	13,36	49,953	38,376	11,577	6,181	5,876	1,065
03.04.2026 23	24,00	60,72	46,86	13,86	51,237	40,199	11,038	6,149	5,821	1,088
04.04.2026 23	24,00	59,70	46,47	13,23	54,094	41,444	12,650	6,112	5,771	1,150
05.04.2026 23	24,00	60,80	47,85	12,95	56,676	44,845	11,831	5,985	5,609	1,158
06.04.2026 23	24,00	59,57	47,41	12,16	57,379	45,386	11,993	5,973	5,590	1,123
07.04.2026 23	24,00	61,81	48,16	13,65	54,574	43,781	10,793	6,023	5,646	1,126
08.04.2026 23	24,00	61,76	47,71	14,06	53,235	42,118	11,117	6,053	5,706	1,136
09.04.2026 23	24,00	59,86	47,16	12,70	55,666	42,448	13,219	5,964	5,624	1,177
10.04.2026 23	24,00	61,12	47,80	13,32	54,566	42,900	11,666	6,038	5,678	1,137
11.04.2026 23	24,00	61,58	47,68	13,89	52,727	39,878	12,850	6,142	5,810	1,187
12.04.2026 23	24,00	64,72	49,33	15,39	50,102	38,869	11,234	6,211	5,884	1,175
13.04.2026 23	24,00	60,90	48,89	12,00	53,531	43,667	9,864	5,968	5,587	1,001
14.04.2026 23	24,00	62,82	49,96	12,86	52,705	42,689	10,016	6,050	5,681	1,048
15.04.2026 23	24,00	62,13	48,64	13,49	51,200	40,895	10,305	6,120	5,778	1,062
16.04.2026 23	24,00	62,80	48,64	14,16	45,483	35,434	10,049	6,009	5,644	1,003
17.04.2026 23	24,00	59,18	47,97	11,21	50,240	39,693	10,547	5,554	5,208	0,960
18.04.2026 23	24,00	60,55	47,10	13,45	51,026	39,541	11,485	6,152	5,833	1,079
19.04.2026 23	24,00	57,86	45,15	12,70	55,495	42,199	13,297	5,929	5,604	1,148
20.04.2026 23	24,00	59,71	46,56	13,15	57,555	46,752	10,802	5,858	5,451	1,116
Среднее	24,00	61,23	47,84	13,39	52,834	41,593	11,241	6,045	5,696	1,104
Итого	743,99				1637,863	1289,386	348,477			34,216

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.03.2026	33530,827	25895,279	544,539
20.04.2026	35168,690	27184,665	578,754

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru