

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39

Номер прибора: 15583

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.04.2026 23	24,00	58,38	45,53	12,85	59,849	46,703	13,146	5,79	5,39	1,203
22.04.2026 23	24,00	55,50	43,84	11,66	59,094	46,920	12,174	5,77	5,36	1,072
23.04.2026 23	23,83	57,07	44,10	12,97	56,389	44,698	11,691	5,89	5,52	1,096
24.04.2026 23	23,47	57,47	43,12	14,35	50,442	38,981	11,461	5,94	5,57	1,057
25.04.2026 23	24,00	57,93	44,03	13,90	57,825	45,422	12,404	5,85	5,46	1,187
26.04.2026 23	24,00	58,08	44,79	13,29	58,396	44,079	14,317	5,86	5,50	1,244
27.04.2026 23	24,00	60,22	45,80	14,42	56,195	44,237	11,957	5,91	5,53	1,199
28.04.2026 23	24,00	56,21	42,81	13,40	33,547	27,252	6,295	5,49	5,24	0,633
29.04.2026 23	24,00	18,60	18,83	-0,23	0,039	0,101	-0,062	0,10	0,08	-0,001
30.04.2026 23	24,00	17,73	17,70	0,03	0,339	0,056	0,283	0,60	0,43	0,002
01.05.2026 23	24,00	17,84	17,56	0,27	0,018	0,084	-0,066	0,03	0,18	-0,000
02.05.2026 23	24,00	16,44	16,45	-0,02	0,033	0,035	-0,002	0,10	0,27	-0,000
03.05.2026 23	24,00	15,81	15,97	-0,15	0,001	0,036	-0,035	0,41	0,44	-0,000
04.05.2026 23	24,00	50,88	40,47	10,41	29,086	21,122	7,964	5,73	5,36	0,514
05.05.2026 23	24,00	56,20	43,51	12,69	55,475	42,536	12,939	5,99	5,64	1,099
06.05.2026 23	24,00	59,70	45,82	13,87	58,087	47,216	10,871	5,86	5,45	1,159
07.05.2026 23	24,00	58,27	45,12	13,15	57,668	47,645	10,022	5,84	5,43	1,073
08.05.2026 23	24,00	57,42	44,95	12,48	58,026	47,444	10,582	5,84	5,42	1,060
09.05.2026 23	22,85	57,24	40,22	17,02	35,529	25,226	10,303	6,15	5,94	0,885
10.05.2026 23	24,00	58,31	38,32	19,99	30,182	20,398	9,784	5,98	5,79	0,864
11.05.2026 23	24,00	57,15	38,81	18,34	34,730	20,248	14,482	5,96	5,78	1,035
12.05.2026 23	23,63	57,20	38,07	19,13	30,155	19,188	10,967	6,03	5,87	0,864
13.05.2026 23	24,00	60,13	39,15	20,98	29,996	19,203	10,792	6,04	5,87	0,916
14.05.2026 23	24,00	61,26	47,85	13,40	41,354	29,583	11,771	5,98	5,59	0,973
15.05.2026 23	24,00	57,36	45,15	12,21	56,861	46,373	10,488	5,79	5,40	1,029
16.05.2026 23	24,00	57,26	44,98	12,29	57,304	46,358	10,945	5,83	5,42	1,050
17.05.2026 23	24,00	57,99	44,99	13,01	55,716	41,685	14,031	5,91	5,59	1,190
18.05.2026 23	24,00	41,12	35,60	5,52	18,446	15,909	2,537	4,97	4,81	0,176
19.05.2026 23	24,00	20,05	19,81	0,24	0,109	0,051	0,058	0,13	0,12	0,001
20.05.2026 23	24,00	19,15	19,19	-0,04	0,040	0,057	-0,017	0,13	0,13	-0,000
Среднее	23,93	47,80	37,08	10,71	36,031	27,628	8,403	4,53	4,29	0,753
Итого	717,77				1080,932	828,848	252,084		1433,59	22,580

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.04.2026	35168,690	27184,665	0,000	578,754
20.05.2026	36249,622	28013,513	0,000	601,334

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru