

Ведомость учета параметров потребления горячей воды

за период с 21.08.2026 по 20.09.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39

Номер прибора: 15583

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q _{гв}
	ВР, ч	t ₃ , °C	t ₄ , °C	dt, °C	V ₃ , м3	V ₄ , м3	V _{гв} , м3	P ₁ , кгс/см2	P ₂ , кгс/см2	
21.08.2026 23	24,00	59,31	47,96	11,36	44,741	35,923	8,818	5,95	5,56	0,821
22.08.2026 23	24,00	59,24	48,22	11,01	45,644	35,630	10,013	5,87	5,53	0,867
23.08.2026 23	24,00	58,63	47,63	11,00	44,841	35,063	9,777	6,00	5,65	0,840
24.08.2026 23	24,00	58,56	47,50	11,06	43,766	34,886	8,880	5,88	5,52	0,794
25.08.2026 23	24,00	58,81	47,80	11,01	43,618	35,356	8,262	5,85	5,45	0,773
26.08.2026 23	24,00	58,57	48,40	10,17	45,002	35,697	9,305	5,90	5,54	0,799
27.08.2026 23	24,00	58,97	48,30	10,67	45,035	35,283	9,753	5,99	5,60	0,832
28.08.2026 23	24,00	62,01	50,03	11,99	43,883	34,986	8,897	5,95	5,55	0,853
29.08.2026 23	24,00	63,58	50,05	13,53	43,329	35,356	7,973	5,89	5,48	0,881
30.08.2026 23	24,00	59,61	48,91	10,70	45,217	34,594	10,623	5,92	5,55	0,885
31.08.2026 23	24,00	58,15	47,06	11,09	44,795	34,062	10,733	6,06	5,70	0,877
01.09.2026 23	24,00	57,01	46,28	10,73	43,541	34,401	9,139	5,89	5,54	0,781
02.09.2026 23	24,00	57,84	46,76	11,08	45,154	35,639	9,516	5,95	5,59	0,833
03.09.2026 23	24,00	60,09	49,53	10,56	44,812	35,037	9,776	5,90	5,53	0,839
04.09.2026 23	24,00	60,44	48,65	11,79	40,901	31,798	9,103	6,15	5,85	0,818
05.09.2026 23	24,00	59,16	47,36	11,80	43,790	35,019	8,771	5,98	5,60	0,826
06.09.2026 23	24,00	60,47	48,20	12,27	44,803	34,885	9,918	5,96	5,58	0,904
07.09.2026 23	24,00	59,76	46,96	12,80	41,632	32,010	9,622	6,13	5,78	0,864
08.09.2026 23	24,00	59,26	47,05	12,21	39,927	30,582	9,345	6,22	5,89	0,815
09.09.2026 23	24,00	57,77	46,09	11,68	43,978	34,404	9,573	6,03	5,69	0,843
10.09.2026 23	24,00	59,44	47,56	11,89	44,629	35,072	9,557	5,95	5,58	0,870
11.09.2026 23	24,00	58,68	46,40	12,29	42,535	33,092	9,443	5,96	5,63	0,839
12.09.2026 23	24,00	58,83	47,25	11,58	40,236	30,184	10,053	6,21	5,88	0,828
13.09.2026 23	24,00	60,01	48,71	11,30	44,506	34,354	10,152	6,01	5,66	0,880
14.09.2026 23	24,00	58,43	47,92	10,51	46,998	37,638	9,361	5,72	5,31	0,835
15.09.2026 23	24,00	58,61	47,70	10,90	44,164	33,791	10,372	5,89	5,59	0,851
16.09.2026 23	24,00	58,66	46,93	11,73	44,018	33,795	10,223	6,06	5,76	0,875
17.09.2026 23	24,00	57,85	46,81	11,04	45,203	35,815	9,387	5,94	5,58	0,832
18.09.2026 23	24,00	61,01	48,03	12,98	44,761	35,164	9,598	5,87	5,46	0,901
19.09.2026 23	24,00	59,13	47,34	11,80	42,681	31,602	11,079	6,00	5,72	0,892
20.09.2026 23	24,00	58,75	46,87	11,88	43,241	31,695	11,546	6,10	5,84	0,930
Среднее	24,00	59,25	47,75	11,50	43,916	34,284	9,631	5,97	5,62	0,848
Итого	744,00				1361,381	1062,813	298,569			26,278

Показания счетчиков:

Дата и время	V ₃ , м3	V ₄ , м3	ΔГВС	Q _{гв} , Гкал
21.08.2026	36816,937	28466,362	0,000	611,609
20.09.2026	38178,318	29529,174	0,000	637,887

Отчет подготовил: инженер-программист _____ Антипов М.Е.



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru