

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 37 блок 4

Номер прибора: 1413902

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	39,32	29,92	9,40	39,903	39,335	0,568	0,459	0,463	0,374	0,369
22.11.2025 23	24,00	33,44	27,98	5,46	39,580	39,157	0,423	0,455	0,460	0,216	0,214
23.11.2025 23	23,87	30,20	26,12	4,08	35,245	34,690	0,555	0,452	0,458	0,137	0,134
24.11.2025 23	24,00	38,29	27,53	10,76	21,746	21,824	-0,078	0,447	0,462	0,233	0,234
25.11.2025 23	24,00	39,96	27,86	12,10	21,038	21,025	0,013	0,460	0,474	0,254	0,254
26.11.2025 23	24,00	35,49	26,61	8,88	20,971	20,932	0,039	0,460	0,473	0,185	0,185
27.11.2025 23	24,00	39,92	27,33	12,59	20,741	20,729	0,012	0,464	0,477	0,261	0,260
28.11.2025 23	24,00	41,05	27,78	13,27	20,533	20,627	-0,094	0,455	0,470	0,272	0,273
29.11.2025 23	24,00	41,21	27,81	13,40	20,334	20,427	-0,093	0,454	0,470	0,272	0,273
30.11.2025 23	24,00	40,81	27,73	13,08	20,337	20,428	-0,091	0,453	0,469	0,265	0,267
01.12.2025 23	23,98	40,99	27,16	13,83	19,342	19,434	-0,092	0,420	0,437	0,267	0,267
02.12.2025 23	24,00	53,74	29,07	24,67	18,447	18,726	-0,279	0,453	0,469	0,454	0,461
03.12.2025 23	24,00	54,32	29,28	25,04	18,343	18,527	-0,184	0,461	0,476	0,458	0,463
04.12.2025 23	24,00	58,75	31,04	27,71	21,942	22,095	-0,153	0,467	0,478	0,594	0,598
05.12.2025 23	24,00	59,46	36,29	23,17	36,099	35,774	0,325	0,447	0,453	0,835	0,828
06.12.2025 23	24,00	60,07	36,79	23,28	36,285	35,867	0,418	0,453	0,459	0,843	0,833
07.12.2025 23	24,00	59,35	36,65	22,70	36,396	36,068	0,328	0,448	0,453	0,825	0,817
08.12.2025 23	24,00	58,66	36,64	22,02	36,408	36,168	0,240	0,460	0,466	0,800	0,794
09.12.2025 23	22,63	54,08	35,46	18,62	34,421	34,194	0,227	0,467	0,472	0,640	0,635
10.12.2025 23	24,00	49,11	33,51	15,60	37,162	36,703	0,459	0,458	0,463	0,579	0,572
11.12.2025 23	24,00	55,44	35,55	19,89	37,552	37,275	0,277	0,453	0,457	0,746	0,740
12.12.2025 23	24,00	62,25	37,49	24,76	37,912	37,646	0,266	0,470	0,473	0,937	0,930
13.12.2025 23	24,00	64,23	37,90	26,33	37,184	36,846	0,338	0,446	0,452	0,977	0,968
14.12.2025 23	24,00	63,42	36,50	26,92	36,023	35,771	0,252	0,439	0,446	0,968	0,962
15.12.2025 23	24,00	64,20	36,81	27,39	37,577	37,255	0,322	0,442	0,447	1,021	1,012
16.12.2025 23	24,00	64,28	42,12	22,16	56,609	55,922	0,687	0,429	0,418	1,253	1,238
17.12.2025 23	24,00	64,74	42,50	22,24	56,398	55,715	0,683	0,435	0,424	1,252	1,237
18.12.2025 23	24,00	64,22	42,54	21,68	56,415	55,714	0,701	0,436	0,425	1,221	1,206
19.12.2025 23	24,00	64,33	43,07	21,26	56,510	55,702	0,808	0,440	0,428	1,200	1,183
20.12.2025 23	24,00	63,54	43,28	20,26	57,121	56,391	0,730	0,429	0,416	1,156	1,141
Среднее	23,95	51,96	33,54	18,42	34,152	33,899	0,254	0,450	0,456	0,650	0,645
Итого	718,48				1024,574	1016,967	7,607			19,493	19,347

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.11.2025 23	52132,110	52132,697	868,155	869,116
20.12.2025 23	53156,684	53149,664	887,649	888,464

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru