

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 37 блок 4

Номер прибора: 1413902

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	55,63	35,53	20,10	31,636	31,510	0,126	0,473	0,480	0,635	0,632
22.03.2026 23	24,00	55,46	34,86	20,60	31,638	31,418	0,220	0,476	0,482	0,651	0,646
23.03.2026 23	24,00	56,12	34,54	21,58	31,727	31,521	0,206	0,479	0,485	0,683	0,679
24.03.2026 23	24,00	56,04	34,25	21,79	31,236	31,127	0,109	0,472	0,479	0,680	0,677
25.03.2026 23	24,00	56,40	34,34	22,06	31,426	31,224	0,202	0,476	0,482	0,692	0,687
26.03.2026 23	24,00	56,40	34,20	22,20	31,427	31,326	0,101	0,478	0,483	0,696	0,694
27.03.2026 23	24,00	56,28	34,23	22,05	31,429	31,226	0,203	0,478	0,484	0,692	0,687
28.03.2026 23	24,00	56,59	34,30	22,29	31,325	31,126	0,199	0,474	0,480	0,697	0,692
29.03.2026 23	24,00	55,46	34,21	21,25	31,639	31,425	0,214	0,476	0,482	0,671	0,666
30.03.2026 23	24,00	55,60	34,43	21,17	32,129	32,119	0,010	0,483	0,488	0,679	0,679
31.03.2026 23	24,00	56,23	34,00	22,23	31,430	31,228	0,202	0,479	0,485	0,697	0,693
01.04.2026 23	24,00	56,46	33,82	22,64	30,539	30,435	0,104	0,471	0,479	0,690	0,688
02.04.2026 23	24,00	42,54	30,37	12,17	30,813	30,666	0,147	0,459	0,467	0,373	0,370
03.04.2026 23	24,00	38,80	28,28	10,52	31,272	31,085	0,187	0,465	0,474	0,328	0,325
04.04.2026 23	24,00	52,34	31,86	20,48	30,502	30,454	0,048	0,466	0,474	0,623	0,622
05.04.2026 23	24,00	55,27	32,96	22,31	30,360	30,244	0,116	0,473	0,480	0,676	0,673
06.04.2026 23	24,00	53,38	33,02	20,36	31,276	31,239	0,037	0,478	0,483	0,635	0,635
07.04.2026 23	24,00	56,84	33,54	23,30	31,125	31,034	0,091	0,480	0,486	0,724	0,722
08.04.2026 23	24,00	61,60	34,39	27,21	30,851	30,727	0,124	0,475	0,481	0,838	0,835
09.04.2026 23	24,00	65,44	35,31	30,13	30,689	30,717	-0,028	0,472	0,479	0,923	0,924
10.04.2026 23	24,00	65,27	35,64	29,63	30,692	30,615	0,077	0,475	0,481	0,908	0,905
11.04.2026 23	24,00	63,99	35,85	28,14	31,007	30,910	0,097	0,475	0,481	0,871	0,868
12.04.2026 23	24,00	60,86	35,33	25,53	31,059	31,015	0,044	0,475	0,481	0,792	0,791
13.04.2026 23	24,00	57,80	34,66	23,14	30,911	30,923	-0,012	0,472	0,479	0,714	0,715
14.04.2026 23	24,00	58,89	34,42	24,47	30,600	30,428	0,172	0,459	0,469	0,748	0,743
15.04.2026 23	24,00	60,42	34,89	25,53	30,476	30,523	-0,047	0,463	0,472	0,777	0,778
16.04.2026 23	23,07	51,60	32,94	18,66	31,493	31,534	-0,041	0,483	0,488	0,584	0,586
17.04.2026 23	24,00	36,84	32,68	4,16	13,011	12,321	0,690	0,187	0,203	0,240	0,240
18.04.2026 23	23,87	22,42	21,94	0,48	0,100	0,099	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
19.04.2026 23	23,90	20,70	19,40	1,30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Среднее	23,96	53,26	33,01	20,25	28,461	28,341	0,120	0,432	0,439	0,631	0,628
Итого	718,83				853,818	850,219	3,599			18,915	18,853

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	57632,300	57596,428	982,328	982,580
19.04.2026 23	58486,118	58446,647	1001,243	1001,433

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru