

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 37 блок 3

Номер прибора: 1900172

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	55,55	37,37	18,18	33,906	33,477	0,429	0,588	0,539	0,616	0,608
22.03.2026 23	24,00	55,38	37,40	17,98	33,909	33,675	0,234	0,588	0,539	0,609	0,605
23.03.2026 23	24,00	56,07	37,57	18,50	33,995	33,674	0,321	0,588	0,539	0,628	0,622
24.03.2026 23	24,00	55,95	37,26	18,69	33,899	33,478	0,421	0,588	0,539	0,633	0,625
25.03.2026 23	24,00	56,31	35,07	21,24	29,065	28,730	0,335	0,588	0,539	0,611	0,604
26.03.2026 23	24,00	56,31	33,40	22,91	24,435	23,973	0,462	0,588	0,539	0,559	0,548
27.03.2026 23	24,00	56,18	33,31	22,87	24,534	24,074	0,460	0,588	0,539	0,560	0,550
28.03.2026 23	24,00	56,47	33,35	23,12	24,433	23,974	0,459	0,588	0,539	0,564	0,554
29.03.2026 23	24,00	55,35	33,27	22,08	24,643	24,174	0,469	0,588	0,539	0,543	0,533
30.03.2026 23	24,00	55,53	34,38	21,15	28,485	28,041	0,444	0,588	0,539	0,596	0,586
31.03.2026 23	24,00	56,17	37,58	18,59	40,596	40,623	-0,027	0,588	0,539	0,747	0,747
01.04.2026 23	24,00	56,41	39,45	16,96	49,359	49,631	-0,272	0,588	0,539	0,835	0,840
02.04.2026 23	24,00	42,60	33,59	9,01	36,386	36,563	-0,177	0,588	0,539	0,414	0,417
03.04.2026 23	24,00	38,61	27,97	10,64	25,799	25,693	0,106	0,588	0,539	0,264	0,263
04.04.2026 23	24,00	52,31	38,24	14,07	57,451	57,788	-0,337	0,588	0,539	0,793	0,798
05.04.2026 23	24,00	55,21	38,44	16,77	49,980	50,013	-0,033	0,588	0,539	0,758	0,756
06.04.2026 23	24,00	53,31	34,14	19,17	31,871	31,719	0,152	0,588	0,539	0,592	0,589
07.04.2026 23	24,00	56,77	38,50	18,27	44,129	44,186	-0,057	0,588	0,539	0,805	0,806
08.04.2026 23	24,00	61,49	39,99	21,50	43,531	43,666	-0,135	0,588	0,539	0,935	0,938
09.04.2026 23	24,00	65,34	41,27	24,07	43,342	43,545	-0,203	0,588	0,539	1,042	1,046
10.04.2026 23	24,00	65,18	41,49	23,69	43,345	43,541	-0,196	0,588	0,539	1,025	1,030
11.04.2026 23	24,00	63,90	40,46	23,44	39,839	39,782	0,057	0,588	0,539	0,925	0,923
12.04.2026 23	24,00	60,73	35,71	25,02	27,918	27,533	0,385	0,588	0,539	0,697	0,688
13.04.2026 23	24,00	57,68	34,54	23,14	28,059	27,544	0,515	0,588	0,539	0,649	0,636
14.04.2026 23	24,00	58,78	34,65	24,13	27,750	27,245	0,505	0,588	0,539	0,668	0,656
15.04.2026 23	24,00	60,31	35,10	25,21	27,629	27,141	0,488	0,588	0,539	0,696	0,684
16.04.2026 23	24,00	51,37	31,52	19,85	21,736	21,294	0,442	0,588	0,539	0,385	0,377
17.04.2026 23	24,00	34,66	24,80	9,86	0,798	0,000	0,798	0,588	0,539	0,000	0,000
18.04.2026 23	24,00	23,35	24,71	-1,36	0,399	0,000	0,399	0,588	0,539	-0,001	0,000
19.04.2026 23	24,00	22,50	21,96	0,54	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	24,00	53,19	34,88	18,31	31,041	30,826	0,215	0,588	0,539	0,605	0,601
Итого	720,00				931,221	924,777	6,444			18,146	18,029

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	67704,075	68754,406	1089,345	1104,298
19.04.2026 23	68635,296	69679,183	1107,491	1122,326

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru