

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 37 блок 1

Номер прибора: 1900137

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	55,04	43,43	11,61	86,462	84,041	2,421	0,588	0,539	1,002	0,974
22.03.2026 23	24,00	54,89	43,45	11,44	86,665	84,238	2,427	0,588	0,539	0,990	0,963
23.03.2026 23	24,00	55,57	43,70	11,87	86,735	84,328	2,407	0,588	0,539	1,028	1,000
24.03.2026 23	24,00	55,45	43,59	11,86	86,444	84,035	2,409	0,588	0,539	1,025	0,996
25.03.2026 23	24,00	55,82	43,78	12,04	86,823	84,326	2,497	0,588	0,539	1,044	1,014
26.03.2026 23	24,00	55,83	43,85	11,98	87,315	84,819	2,496	0,588	0,539	1,045	1,016
27.03.2026 23	24,00	55,72	43,76	11,96	87,222	84,822	2,400	0,588	0,539	1,042	1,013
28.03.2026 23	24,00	56,01	43,96	12,05	87,307	84,814	2,493	0,588	0,539	1,051	1,021
29.03.2026 23	24,00	54,90	43,57	11,33	87,947	85,424	2,523	0,588	0,539	0,995	0,967
30.03.2026 23	24,00	55,06	43,72	11,34	89,320	86,904	2,416	0,588	0,539	1,012	0,985
31.03.2026 23	24,00	55,66	43,73	11,93	87,027	84,525	2,502	0,588	0,539	1,038	1,008
01.04.2026 23	24,00	55,88	43,67	12,21	84,947	82,546	2,401	0,588	0,539	1,036	1,007
02.04.2026 23	24,00	42,37	36,25	6,12	86,514	84,060	2,454	0,588	0,539	0,521	0,506
03.04.2026 23	24,00	38,52	33,31	5,21	88,868	86,446	2,422	0,588	0,539	0,461	0,448
04.04.2026 23	24,00	51,78	41,08	10,70	85,018	82,732	2,286	0,588	0,539	0,908	0,884
05.04.2026 23	24,00	54,68	42,92	11,76	84,800	82,472	2,328	0,588	0,539	0,996	0,969
06.04.2026 23	24,00	52,86	42,16	10,70	87,737	85,373	2,364	0,588	0,539	0,938	0,912
07.04.2026 23	24,00	56,22	43,95	12,27	86,904	84,517	2,387	0,588	0,539	1,065	1,037
08.04.2026 23	24,00	60,79	46,18	14,61	85,815	83,647	2,168	0,588	0,539	1,253	1,221
09.04.2026 23	24,00	64,55	48,23	16,32	85,250	83,076	2,174	0,588	0,539	1,390	1,354
10.04.2026 23	24,00	64,44	48,26	16,18	85,451	83,175	2,276	0,588	0,539	1,382	1,345
11.04.2026 23	24,00	63,22	47,89	15,33	86,194	84,078	2,116	0,588	0,539	1,320	1,288
12.04.2026 23	24,00	60,12	46,19	13,93	87,320	84,932	2,388	0,588	0,539	1,215	1,182
13.04.2026 23	24,00	57,05	44,26	12,79	87,160	84,903	2,257	0,588	0,539	1,113	1,085
14.04.2026 23	24,00	58,21	44,82	13,39	86,423	84,091	2,332	0,588	0,539	1,156	1,124
15.04.2026 23	24,00	59,71	45,76	13,95	86,158	83,760	2,398	0,588	0,539	1,201	1,167
16.04.2026 23	24,00	51,01	40,93	10,08	89,272	86,976	2,296	0,588	0,539	0,881	0,860
17.04.2026 23	24,00	37,00	34,94	2,06	36,083	34,855	1,228	0,588	0,539	0,339	0,332
18.04.2026 23	24,00	19,24	19,65	-0,41	0,100	0,000	0,100	0,588	0,539	-0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	18,02	17,82	0,20	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	24,00	52,52	41,63	10,89	79,309	77,131	2,179	0,588	0,539	0,948	0,923
Итого	720,00				2379,281	2313,915	65,366			28,448	27,677

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
20.03.2026 23	112710,339	83967,348	1416,475	1192,548
19.04.2026 23	115089,620	86281,263	1444,923	1220,224

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru