

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.12.2021 по 21.01.2022

Потребитель: ГКОУ Школа №9 г. Туапсе
Адрес: г. Туапсе, ул. Сочинская, д. 70

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 900098

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.12.2021 23	24,00	43,06	25,35	17,71	6,295	5,197	1,099	0,281	0,635	1,099	0,125
23.12.2021 23	24,00	44,58	25,96	18,62	6,282	5,201	1,081	0,306	0,618	1,081	0,131
24.12.2021 23	24,00	44,40	31,12	13,28	9,274	8,673	0,601	0,334	0,659	0,601	0,112
25.12.2021 23	24,00	39,78	32,90	6,88	10,820	11,203	-0,383	0,305	0,636	-0,383	0,063
26.12.2021 23	24,00	44,90	38,00	6,90	10,884	11,223	-0,338	0,236	0,570	-0,338	0,063
27.12.2021 23	24,00	44,67	37,90	6,77	11,454	10,948	0,506	0,274	0,608	0,506	0,090
28.12.2021 23	24,00	49,76	42,54	7,22	11,555	11,048	0,507	0,300	0,671	0,507	0,098
29.12.2021 23	24,00	50,62	43,57	7,05	11,194	11,187	0,007	0,305	0,658	0,007	0,076
30.12.2021 23	24,00	38,30	31,33	6,97	4,899	4,926	-0,027	0,237	0,422	-0,027	0,037
31.12.2021 23	24,00	21,94	16,36	5,58	0,000	0,000	0,000	0,219	0,231	0,000	0,000
01.01.2022 23	24,00	17,96	15,65	2,31	0,000	0,000	0,000	0,225	0,272	0,000	0,000
02.01.2022 23	24,00	17,45	14,08	3,37	0,000	0,000	0,000	0,199	0,209	0,000	0,000
03.01.2022 23	18,18	17,00	12,71	4,29	0,000	0,000	0,000	0,221	0,129	0,000	0,000
04.01.2022 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.2022 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.2022 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.2022 23	9,07	19,36	18,16	1,20	0,000	0,000	0,000	0,189	0,350	0,000	0,000
08.01.2022 23	24,00	17,67	16,51	1,16	0,000	0,000	0,000	0,198	0,345	0,000	0,000
09.01.2022 23	24,00	16,95	15,85	1,10	0,000	0,000	0,000	0,204	0,336	0,000	0,000
10.01.2022 23	24,00	40,11	33,08	7,03	6,268	5,554	0,714	0,270	0,554	0,714	0,080
11.01.2022 23	24,00	50,52	41,72	8,80	8,772	8,228	0,545	0,306	0,619	0,545	0,093
12.01.2022 23	24,00	42,69	34,91	7,78	8,756	8,240	0,516	0,275	0,594	0,516	0,083
13.01.2022 23	24,00	43,02	33,20	9,82	8,775	8,268	0,507	0,308	0,644	0,507	0,097
14.01.2022 23	24,00	41,82	32,51	9,31	8,791	8,084	0,706	0,340	0,671	0,706	0,096
15.01.2022 23	24,00	43,40	34,07	9,33	7,839	8,207	-0,368	0,315	0,615	-0,368	0,063
16.01.2022 23	24,00	50,56	39,73	10,83	8,134	8,438	-0,304	0,309	0,594	-0,304	0,076
17.01.2022 23	24,00	49,15	38,57	10,58	9,183	8,322	0,861	0,302	0,674	0,861	0,121
18.01.2022 23	24,00	44,17	34,49	9,68	8,929	8,466	0,463	0,333	0,656	0,463	0,093
19.01.2022 23	18,17	51,10	39,87	11,23	7,000	6,327	0,673	0,330	0,635	0,673	0,096
20.01.2022 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.01.2022 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	19,27	37,88	30,01	7,88	6,285	5,055	0,238	0,230	0,439	0,238	0,055
Итого	597,42				165,106	157,740	7,366			7,366	1,694

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.12.2021	72,932	30,343
21.01.2022		

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru