

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель: ГКОУ Школа №9 г. Туапсе
Адрес: г. Туапсе, ул. Сочинская, д. 70

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 900098

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.05.2022 23	24,00	19,71	19,46	0,25	0,000	0,000	0,000	1,050	1,366	0,000	0,000
23.05.2022 23	24,00	19,27	19,18	0,09	0,000	0,000	0,000	1,050	1,326	0,000	0,000
24.05.2022 23	24,00	24,40	22,74	1,66	5,043	5,191	-0,147	1,213	2,865	-0,147	0,022
25.05.2022 23	24,00	55,74	47,98	7,76	10,995	10,851	0,144	2,090	6,496	0,144	0,087
26.05.2022 23	23,97	56,31	48,09	8,22	9,720	9,734	-0,014	2,896	6,832	-0,014	0,076
27.05.2022 23	24,00	56,66	48,27	8,39	9,590	9,482	0,108	2,305	7,097	0,108	0,081
28.05.2022 23	24,00	54,90	47,16	7,74	9,167	9,551	-0,384	2,437	6,669	-0,384	0,054
29.05.2022 23	24,00	55,80	48,34	7,46	9,223	9,597	-0,374	2,590	6,812	-0,374	0,051
30.05.2022 23	24,00	55,58	48,57	7,01	9,448	9,511	-0,063	2,152	6,791	-0,063	0,061
31.05.2022 23	24,00	54,10	47,84	6,26	9,386	9,657	-0,270	1,530	7,036	-0,270	0,046
01.06.2022 23	24,00	55,04	48,24	6,80	9,387	9,666	-0,279	1,550	6,751	-0,279	0,050
02.06.2022 23	23,95	56,38	49,41	6,97	9,481	9,751	-0,270	1,662	6,730	-0,270	0,053
03.06.2022 23	24,00	56,22	49,32	6,90	9,764	10,037	-0,272	1,683	6,914	-0,272	0,053
04.06.2022 23	24,00	55,51	49,38	6,13	9,516	9,910	-0,394	1,234	7,189	-0,394	0,040
05.06.2022 23	24,00	53,55	47,34	6,21	9,387	9,791	-0,404	1,285	6,751	-0,404	0,041
06.06.2022 23	24,00	55,55	48,88	6,67	9,661	9,902	-0,240	1,417	6,700	-0,240	0,052
07.06.2022 23	24,00	56,97	50,05	6,92	9,802	9,991	-0,189	1,795	6,842	-0,189	0,057
08.06.2022 23	24,00	38,03	35,04	2,99	2,650	2,752	-0,102	1,122	3,008	-0,102	0,015
09.06.2022 23	24,00	26,49	26,17	0,32	0,000	0,000	0,000	1,050	1,173	0,000	0,000
10.06.2022 23	24,00	26,26	25,95	0,31	0,000	0,000	0,000	1,050	1,224	0,000	0,000
11.06.2022 23	24,00	26,94	26,63	0,31	0,000	0,000	0,000	1,050	1,213	0,000	0,000
12.06.2022 23	24,00	27,04	26,65	0,39	0,000	0,000	0,000	1,050	1,122	0,000	0,000
13.06.2022 23	24,00	27,75	27,38	0,37	0,000	0,000	0,000	1,050	1,142	0,000	0,000
14.06.2022 23	21,22	26,66	26,40	0,26	0,000	0,000	0,000	1,050	1,122	0,000	0,000
15.06.2022 23	24,00	26,37	26,07	0,30	0,000	0,000	0,000	1,050	1,132	0,000	0,000
16.06.2022 23	24,00	26,78	26,47	0,31	0,000	0,000	0,000	1,050	1,142	0,000	0,000
17.06.2022 23	24,00	26,96	26,65	0,31	0,000	0,000	0,000	1,050	1,132	0,000	0,000
18.06.2022 23	24,00	26,71	26,43	0,28	0,000	0,000	0,000	1,050	1,132	0,000	0,000
19.06.2022 23	24,00	27,00	26,69	0,31	0,000	0,000	0,000	1,050	1,142	0,000	0,000
20.06.2022 23	24,00	27,88	27,55	0,33	0,000	0,000	0,000	1,050	1,132	0,000	0,000
Среднее	23,90	40,09	36,48	3,61	4,673	4,793	-0,105	1,455	3,933	-0,105	0,028
Итого	717,13				142,222	145,373	-3,150			-3,150	0,837

Показания счетчиков:

Мтс = 1,354 т

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.05.2022	95,632	41,518
20.06.2022	92,021	42,355

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru