

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.07.2022 по 21.08.2022

Потребитель: ГКОУ Школа №9 г. Туапсе
Адрес: г. Туапсе, ул. Сочинская, д. 70

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 900098

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.07.2022 23	24,00	26,50	26,20	0,30	0,000	0,000	0,000	1,050	1,132	0,000	0,000
23.07.2022 23	24,00	24,51	24,20	0,31	0,000	0,000	0,000	1,050	1,152	0,000	0,000
24.07.2022 23	24,00	23,89	23,58	0,31	0,000	0,000	0,000	1,050	1,152	0,000	0,000
25.07.2022 23	24,00	24,69	24,39	0,30	0,000	0,000	0,000	1,050	1,152	0,000	0,000
26.07.2022 23	24,00	24,87	24,56	0,31	0,000	0,000	0,000	1,050	1,152	0,000	0,000
27.07.2022 23	22,20	25,62	25,30	0,32	0,000	0,000	0,000	1,050	1,152	0,000	0,000
28.07.2022 23	24,00	25,90	25,58	0,32	0,000	0,000	0,000	1,050	1,162	0,000	0,000
29.07.2022 23	23,95	27,33	26,97	0,36	0,000	0,000	0,000	1,050	1,173	0,000	0,000
30.07.2022 23	24,00	28,09	27,71	0,38	0,000	0,000	0,000	1,040	1,183	0,000	0,000
31.07.2022 23	24,00	28,86	28,46	0,40	0,000	0,000	0,000	1,040	1,183	0,000	0,000
01.08.2022 23	24,00	29,48	29,06	0,42	0,000	0,000	0,000	1,040	1,183	0,000	0,000
02.08.2022 23	24,00	29,30	28,87	0,43	0,000	0,000	0,000	1,050	1,183	0,000	0,000
03.08.2022 23	24,00	28,90	28,49	0,41	0,000	0,000	0,000	1,050	1,162	0,000	0,000
04.08.2022 23	24,00	28,67	28,30	0,37	0,000	0,000	0,000	1,050	1,173	0,000	0,000
05.08.2022 23	24,00	28,62	28,24	0,38	0,000	0,000	0,000	1,050	1,162	0,000	0,000
06.08.2022 23	24,00	28,37	27,99	0,38	0,000	0,000	0,000	1,050	1,173	0,000	0,000
07.08.2022 23	24,00	28,65	28,30	0,35	0,000	0,000	0,000	1,050	1,173	0,000	0,000
08.08.2022 23	24,00	30,09	29,72	0,37	0,000	0,000	0,000	1,050	1,162	0,000	0,000
09.08.2022 23	24,00	30,43	30,06	0,37	0,000	0,000	0,000	1,050	1,162	0,000	0,000
10.08.2022 23	24,00	30,91	30,51	0,40	0,000	0,000	0,000	1,050	1,152	0,000	0,000
11.08.2022 23	23,68	29,19	28,74	0,45	0,000	0,000	0,000	1,050	1,152	0,000	0,000
12.08.2022 23	23,98	28,83	28,42	0,41	0,000	0,000	0,000	1,050	1,173	0,000	0,000
13.08.2022 23	24,00	29,52	29,13	0,39	0,000	0,000	0,000	1,050	1,183	0,000	0,000
14.08.2022 23	24,00	29,78	29,36	0,42	0,000	0,000	0,000	1,050	1,183	0,000	0,000
15.08.2022 23	24,00	28,70	28,32	0,38	0,000	0,000	0,000	1,050	1,173	0,000	0,000
16.08.2022 23	24,00	28,85	28,45	0,40	0,000	0,000	0,000	1,050	1,173	0,000	0,000
17.08.2022 23	24,00	29,06	28,70	0,36	0,000	0,000	0,000	1,050	1,173	0,000	0,000
18.08.2022 23	24,00	29,98	29,57	0,41	0,000	0,000	0,000	1,050	1,173	0,000	0,000
19.08.2022 23	24,00	29,97	29,58	0,39	0,000	0,000	0,000	1,050	1,173	0,000	0,000
20.08.2022 23	24,00	29,86	29,46	0,40	0,000	0,000	0,000	1,050	1,173	0,000	0,000
21.08.2022 23	24,00	29,89	29,54	0,35	0,000	0,000	0,000	1,050	1,173	0,000	0,000
Среднее	23,93	28,30	27,93	0,37	0,000	0,000	0,000	1,049	1,167	0,000	0,000
Итого	741,82				0,000	0,000	0,000			0,000	0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.07.2022	92,021	42,355
21.08.2022	92,021	42,355

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru