

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 16А/1

Тип прибора: TCPB-024М
Номер прибора: 1204396

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.11.2025 23	24,00	61,79	46,36	15,43	20,242	15,738	4,504	0,600	0,550	4,504	0,466
22.11.2025 23	24,00	62,28	46,49	15,79	19,886	15,790	4,096	0,600	0,550	4,096	0,453
23.11.2025 23	24,00	65,46	48,05	17,41	20,360	15,620	4,741	0,600	0,550	4,741	0,520
24.11.2025 23	24,00	61,22	46,25	14,97	20,056	15,736	4,320	0,600	0,550	4,320	0,444
25.11.2025 23	24,00	61,84	46,61	15,23	19,927	15,672	4,254	0,600	0,550	4,254	0,447
26.11.2025 23	24,00	61,62	46,34	15,28	20,056	15,613	4,443	0,600	0,550	4,443	0,456
27.11.2025 23	24,00	61,67	46,39	15,28	20,370	15,646	4,724	0,600	0,550	4,724	0,470
28.11.2025 23	24,00	59,90	45,61	14,29	21,301	15,498	5,803	0,600	0,550	5,803	0,497
29.11.2025 23	24,00	59,00	44,98	14,02	20,630	15,345	5,285	0,600	0,550	5,285	0,462
30.11.2025 23	24,00	58,94	45,20	13,74	21,416	15,720	5,696	0,600	0,550	5,696	0,483
01.12.2025 23	24,00	57,17	44,14	13,03	20,779	15,727	5,052	0,600	0,550	5,052	0,436
02.12.2025 23	24,00	60,87	46,40	14,47	22,014	15,483	6,531	0,600	0,550	6,531	0,543
03.12.2025 23	24,00	63,43	47,89	15,54	20,313	16,012	4,301	0,600	0,550	4,301	0,466
04.12.2025 23	24,00	60,52	46,21	14,31	20,599	15,149	5,450	0,600	0,550	5,450	0,475
05.12.2025 23	24,00	59,57	45,87	13,70	20,705	15,920	4,785	0,600	0,550	4,785	0,445
06.12.2025 23	24,00	60,78	46,39	14,39	20,826	15,449	5,377	0,600	0,550	5,377	0,484
07.12.2025 23	24,00	60,86	46,51	14,35	20,832	15,314	5,518	0,600	0,550	5,518	0,483
08.12.2025 23	24,00	60,60	45,93	14,67	20,005	14,724	5,281	0,600	0,550	5,281	0,473
09.12.2025 23	24,00	66,64	49,11	17,53	19,942	15,132	4,810	0,600	0,550	4,810	0,522
10.12.2025 23	24,00	62,01	47,08	14,93	20,577	15,715	4,862	0,600	0,550	4,862	0,472
11.12.2025 23	24,00	61,13	47,07	14,06	21,662	16,750	4,912	0,600	0,550	4,912	0,473
12.12.2025 23	24,00	62,14	47,70	14,44	22,078	16,869	5,209	0,600	0,550	5,209	0,500
13.12.2025 23	24,00	59,91	46,58	13,33	22,060	16,710	5,350	0,600	0,550	5,350	0,478
14.12.2025 23	24,00	60,30	46,62	13,68	21,832	16,655	5,178	0,600	0,550	5,178	0,475
15.12.2025 23	24,00	58,21	45,48	12,73	22,278	16,498	5,780	0,600	0,550	5,780	0,476
16.12.2025 23	24,00	58,22	44,86	13,36	20,966	15,595	5,371	0,600	0,550	5,371	0,460
17.12.2025 23	24,00	61,19	45,90	15,29	19,792	14,706	5,086	0,600	0,550	5,086	0,475
18.12.2025 23	24,00	61,73	46,53	15,20	19,577	14,892	4,685	0,600	0,550	4,685	0,456
19.12.2025 23	24,00	62,43	47,01	15,42	19,749	14,788	4,961	0,600	0,550	4,961	0,476
20.12.2025 23	24,00	61,75	46,69	15,06	20,064	14,525	5,539	0,600	0,550	5,539	0,492
Среднее	24,00	61,11	46,41	14,70	20,342	15,474	5,063	0,600	0,550	5,063	0,475
Итого	720,00				620,894	468,991	151,903			151,903	14,257

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.11.2025	47146,873	1045,494
20.12.2025	47292,918	1059,752

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru