

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 16А/1

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1204396

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.02.2026 23	24,00	61,27	48,38	12,89	23,753	18,522	5,231	0,600	0,550	5,231	0,487
22.02.2026 23	24,00	63,05	49,10	13,95	23,079	18,356	4,723	0,600	0,550	4,723	0,492
23.02.2026 23	24,00	62,86	48,80	14,06	22,647	18,002	4,644	0,600	0,550	4,644	0,483
24.02.2026 23	24,00	57,83	46,35	11,48	19,705	15,381	4,325	0,600	0,550	4,325	0,398
25.02.2026 23	24,00	61,58	48,10	13,48	22,554	17,549	5,005	0,600	0,550	5,005	0,479
26.02.2026 23	24,00	63,92	49,11	14,81	22,770	17,439	5,331	0,600	0,550	5,331	0,534
27.02.2026 23	24,00	60,87	47,35	13,52	22,695	17,485	5,211	0,600	0,550	5,211	0,492
28.02.2026 23	24,00	60,69	47,17	13,52	22,658	17,446	5,212	0,600	0,550	5,212	0,489
01.03.2026 23	24,00	62,45	48,43	14,02	23,458	18,012	5,446	0,600	0,550	5,446	0,522
02.03.2026 23	23,82	62,36	48,31	14,05	22,537	17,677	4,860	0,600	0,550	4,860	0,488
03.03.2026 23	24,00	61,99	48,08	13,91	22,648	18,059	4,589	0,600	0,550	4,589	0,476
04.03.2026 23	24,00	61,82	48,34	13,48	23,578	18,002	5,577	0,600	0,550	5,577	0,519
05.03.2026 23	24,00	61,44	48,01	13,43	22,827	18,299	4,528	0,600	0,550	4,528	0,464
06.03.2026 23	24,00	61,01	47,69	13,32	23,397	18,119	5,278	0,600	0,550	5,278	0,498
07.03.2026 23	24,00	62,27	48,31	13,96	23,721	18,056	5,666	0,600	0,550	5,666	0,535
08.03.2026 23	24,00	62,15	48,25	13,90	23,115	17,942	5,174	0,600	0,550	5,174	0,507
09.03.2026 23	24,00	59,98	47,14	12,84	23,950	17,824	6,126	0,600	0,550	6,126	0,513
10.03.2026 23	24,00	62,20	48,16	14,04	23,169	17,632	5,537	0,600	0,550	5,537	0,523
11.03.2026 23	24,00	64,09	49,30	14,79	23,211	17,718	5,493	0,600	0,550	5,493	0,545
12.03.2026 23	24,00	64,13	49,31	14,82	22,707	17,450	5,256	0,600	0,550	5,256	0,528
13.03.2026 23	24,00	61,99	48,28	13,71	22,732	17,706	5,026	0,600	0,550	5,026	0,489
14.03.2026 23	24,00	63,04	49,07	13,97	23,086	18,126	4,960	0,600	0,550	4,960	0,498
15.03.2026 23	24,00	62,78	48,92	13,86	23,634	18,178	5,456	0,600	0,550	5,456	0,524
16.03.2026 23	24,00	63,47	49,39	14,08	23,051	17,968	5,083	0,600	0,550	5,083	0,510
17.03.2026 23	24,00	63,09	49,41	13,68	23,702	18,794	4,907	0,600	0,550	4,907	0,501
18.03.2026 23	24,00	63,47	49,50	13,97	23,488	18,088	5,400	0,600	0,550	5,400	0,526
19.03.2026 23	24,00	64,41	49,61	14,80	22,413	17,613	4,800	0,600	0,550	4,800	0,508
20.03.2026 23	24,00	63,99	50,06	13,93	23,570	18,435	5,136	0,600	0,550	5,136	0,517
Среднее	23,99	62,29	48,50	13,80	22,586	17,655	5,142	0,600	0,550	5,142	0,502
Итого	671,82				643,857	499,878	143,979			143,979	14,045

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.02.2026	47607,464	1088,921
20.03.2026	47749,207	1102,966

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru